

(回答用)

質 疑 応 答 書

令和6年5月10日

旭川市長 今 津 寛 介

次の工事（業務）に係る設計図書について質問があったので回答する。

工事（業務）名	神居東中学校ほか屋体改修工事	
質 疑 事 項	回 答 事 項	
<p>(1) 図面番号06, 29 (配置図・工事概要・仮設計図面) 工事車両進入及び資機材搬入経路が図示(⇒) により仮囲い内の仮設スペースへと表記されて いますが、仮設スペース部分は緑地と思わ れますが、敷鉄板等の養生は必要無しと考 えてよろしいでしょうか。</p>	<p>(1)お見込みのとおりです。不陸が生じた場 合は、整地が必要となります。</p>	
質問年月日	令和6年5月8日	