

(回答用)

質 疑 応 答 書

令和6年4月26日

旭川市長 今 津 寛 介

次の工事（業務）に係る設計図書について質問があったので回答する。

工事（業務）名	神居東中学校ほか屋体改修工事	
質 疑 事 項	回 答 事 項	
<p>質疑1 図面番号01（特記仕様書 建築改修） 20. 揮発性有機化合物の室内濃度測定 測定回数は、着手前と施工後の2回の実施と 考えてよろしいでしょうか。</p> <p>質疑2 図面番号24, 43（鉄骨構造特記仕様書） 構造特記仕様書／施工管理／8 検査 2）超音波探傷検査についてですが、鉄部の 現場溶接箇所は全て検査対象なのでは しょうか。</p> <p>質問年月日</p>	<p>1 施工後の1回のみの実施となります。</p> <p>2 鉄骨構造特記仕様書は、完全溶込み溶接部を対象としておりますが、本工事では完全溶込み溶接による施工がないため、検査対象となる箇所はありません。</p> <p>令和6年4月24日</p>	