

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の工事後、最初に訪れる夏期にあたり、室内空气中化学物質の測定を行いましたので、その結果をお知らせします。

建築物名称	緑新第二留守家庭児童会
建築物所在地	旭川市神楽岡5条6丁目4番10号

測定場所	留守家庭児童会				指針値
	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	
ホルムアルデヒド	34				100
アセトアルデヒド	10				48
トルエン	3				260
エチルベンゼン	2				3,800
キシレン	3				870
パラジクロロベンゼン	2未満				240
スチレン	2未満				220
テトラデカン	2				330
採取日	平成26年7月4日				
採取時刻	13:30~14:00				
温度(°C)	23.7				
湿度%	47				
採取方法	ホルムアルデヒド : DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分捕集(1.0ℓ/分)				
検査方法	ホルムアルデヒド : 固相吸着/溶媒抽出ー高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出ーガスクロマトグラフ法/質量分析法				
備考	定量下限値: 2 μ g/m ³ , 各物質の濃度は20°C換算				