



第 4 章

亀吉雨水ポンプ場運転状況



ユキウサギ

エゾタヌキ

〔 下水処理センター構内にある，滝のトイレ内
ギャラリーに展示してある動物たち 〕

1. 運転状況

(その1)

項目 月	沈砂池	総合	電力量供給別内訳			
	除去物 月量	総使用 電力量	取引用電力量			自家発 非常用
			月量	力率	最大電力	
t	kWh	kWh	%	kW	kWh	
4	0.0	18,505	18,505	100	39	0
5	0.0	13,990	13,990	100	129	0
6	0.0	13,973	13,973	100	345	0
7	3.1	18,414	18,414	100	291	0
8	3.5	20,369	20,369	100	305	0
9	0.0	16,223	16,206	100	271	17
10	3.0	16,300	16,300	100	232	0
11	0.0	20,636	20,636	100	30	0
12	2.2	29,248	29,248	100	0	0
1	0.0	30,605	30,605	100	0	0
2	0.0	26,923	26,923	100	0	0
3	0.0	24,986	24,986	100	44	0
合計	11.8	250,172	250,155	—	—	17
日平均	0.03	686	686	100	—	—
日最大	—	987	987	—	345	—
日最小	—	451	451	—	—	—

(その2)

項目 月	フィーダ別需要内訳						
	電動 ポンプ	本館動力	沈砂池棟	雨水 ポンプ棟	照明設備	本館井戸	その他
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
4	21	417	1,209	1,572	5,824	59	9,403
5	20	86	1,284	843	5,389	265	6,103
6	608	72	1,593	577	4,399	369	6,355
7	613	68	1,596	516	4,250	511	10,860
8	1,525	67	2,182	633	4,583	850	10,529
9	1,476	37	1,624	552	4,124	602	7,808
10	249	75	1,495	704	4,390	309	9,078
11	58	108	1,537	1,318	4,794	267	12,554
12	29	2,189	1,350	1,985	6,253	96	17,346
1	35	2,658	1,402	2,258	6,799	87	17,366
2	35	2,381	1,263	2,091	6,016	86	15,051
3	40	2,358	1,537	1,996	5,560	453	13,042
合計	4,709	10,516	18,072	15,045	62,381	3,954	135,495
日平均	13	29	50	41	171	11	371
日最大	735	87	333	107	246	260	630
日最小	0	0	37	13	120	0	156