

# 建築施設等一覧

## Eグループ (パークゴルフ場)

旭川市土木部公園みどり課

## 建築施設等一覧表

### 1 公園トイレ等保守点検

#### (1) 一般事項

- ・清掃作業は、利用者の利便性に配慮し「清掃中」等の表示を行い実施すること、また用具入れや倉庫等は常に整頓する。
- ・清掃回数は、概ね2日に1回の月15回程度とする。

#### (2) 浄化槽・バイオトイレ保守点検

公園名	保守点検内容及び規格
すえひろ パークゴルフ場	保守点検 年 4回 活性炭補充 年 1回(20kg)  [処 理 方 式] 排水再利用処理装置 [型 式] ダブルクリーン WK-15 [処理対象人員] 0.95 m <sup>3</sup> /日 [メーカー名] (有)山城器材 [設 置 年] 平成13年
東鷹栖パークゴルフ場	保守点検 年4回  [処 理 方 式] 微生物による分解処理 [型 式] ワンダーバイオトイレ(3連タイプ) [メーカー名] 道北木材生産協同組合 [設 置 年] 平成15年
平成大橋 パークゴルフ場	保守点検 年4回  [処 理 方 式] 微生物による分解処理 [型 式] ワンダーバイオトイレ(1連タイプ) [メーカー名] 道北木材生産協同組合 [設 置 年] 平成23年
神楽パークゴルフ場	保守点検 年4回  [処 理 方 式] 微生物による分解処理 [型 式] ワンダーバイオトイレ(1連タイプ) [メーカー名] 道北木材生産協同組合 [設 置 年] 平成24年
金星橋パークゴルフ場	保守点検 年4回  [処 理 方 式] 微生物による分解処理 [型 式] ワンダーバイオトイレ(2連タイプ) ソーラー付 [メーカー名] 道北木材生産協同組合 [設 置 年] 平成24年

## 2 池・徒渉池等保守点検

(1) 次の設備について保守点検を実施すること。

旭神中央公園 (徒渉池)	使用水の区分	上水	[平成9年設置]
	保守点検	年1回	
	電灯動力盤		
	[主幹開閉器]	MCB3P50AF30AT	
	[分岐開閉器]	ELB3P50AF20AT(ろ過機) ELB3P50AF20AT(滅菌装置) ELB3P50AF20AT(水中循環ポンプ) ELB3P50AF20AT(排水水中ポンプ) ELB2P50AF15AT(電動弁) MCB2P30AF15AT(制御電源)	
	ろ過機		
	[規    格]	全自動砂ろ過	
	[形    式]	DS0-05EF05	
	[メーカー名]	㈱三協	
	[ろ過能力]	6 m <sup>3</sup> /H	
	滅菌機		
	[規格・形式]	ミニクロフイーダ P-8	
	[メーカー名]	㈱オーヤラックス	
	[最大吐出量]	28ml/min	
循環水中ポンプ			
[規格・形式]	S3V80		
[メーカー名]	新明和工業㈱		
[吐 出 量]	0. 6 5 m <sup>3</sup> /min		
排水ポンプ			
[規格・形式]	S3A40T		
[メーカー名]	新明和工業㈱		
[吐 出 量]	0. 1 m <sup>3</sup> /min		

## 3 池・徒渉池の水質検査

(1) 一般水質検査

ア 水素イオン濃度，濁度及び過マンガン酸カリウム消費量，一般細菌

検査方法 水道法（昭和32年法律第177号）第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令（昭和53年厚生省令第56号）に定める検査方法若しくは上水試験方法（日本水道協会編）またはこれと同等以上の検査方法による。

イ 遊離残留塩素濃度

検査方法 ジエチルーP-フェニレンジアミン法または、これと同等以上の制度を有する検査方法によること。

ウ 大腸菌群

検査方法 LB培地を用いた最確数による(5-5-5-法)で行うこと。また、スクリーニングとして試料50ミットルを用いてLB培地による定性試験を行う場合この結果が陰性の時は、大腸菌群検査陰性(MPN5以下)として取扱こと。

(2) 検査時期は、7月上旬～下旬の間とする。

公園名	施設名	一般水質検査
旭神中央公園	徒渉池	1 検体, 1 回