

別添資料 3 - 2 建築施設等一覧

1 陸上競技場

(1) 施設内容

設置年月日 昭和 57 年 9 月 23 日

面積 34,000 m²

日本陸上競技場連盟第 2 種公認競技場

ア メインスタンド

鉄筋コンクリート平屋建、スタンド面積 855 m²

事務室、会議室、役員室、記録室、放送室、器具庫、更衣室、予備室、便所、電気・機械設備室

イ トラックフィールド

- ・ 400mトラック～ 直線 9 コース・曲線 8 コース、メインストレート直線 11.25m
- ・ 走路・助走路～ 全天候型舗装、3,000m障害設置
- ・ インフィールド～ 砲丸、槍投げ、走り高跳び、円盤、ハンマー投げ、サッカー・アウトフィールド～ 走り幅跳び、三段跳び、棒高跳び、助走路は全天候型舗装

ウ 収容人員

- ・ メインスタンド 1,500 人
- ・ 芝生スタンド 15,000 人

エ その他

陸上競技場前の便所（平成 7 年設置）も指定管理の対象とする。

(2) 設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	受変電設備	結線図のとおり	
	分電盤	結線図のとおり	
	照明器具	配置図のとおり	
放送設備	モニターハネル	[型式] MP-031	1
	グラフィックイコライザー	[型式] RE-11	1
	プリアンプ	[型式] PP-023	1
	業務用操作ハネル	[型式] SS-013	1
	アッテネーター	[型式] 特注	1
	カセットデッキ	[型式] TC-FX5	1
	D・D レコードプレーヤー	[型式] DD-110	1
	パワーアンプ	[型式] PA-1230 (120W)	3
	サントミキシングコンソール	[型式] RX-5A (特注)	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	コラムスピーカー	[型式] TZ-201	1
	天井埋込型スピーカ	[型式] PC-34 S	10
	丸型ホーンスピーカ	[型式] TC-15ML	4
	ダイナミックマイクロホン	[型式] RD-14	2
	CD プレーヤー	[型式] SL-P3851Z	1
	ワイヤレスシーバー	[型式] WX-4020	1
	ワイヤレスマイク	[型式] WX-4010	2
		[メーカー名] 松下電器産業(株)	
消防設備	複合盤	[型式] BG51105	1
		[方式] P 型 1 級	
	スポット型熱感知器	[型式] BV42208	15
		[方式] 差動式 2 種	
		[型式] BV40118	4
		[方式] 定温式 2 種	
		[型式] BV45468	2
		[方式] 光電式 2 種	
	表示灯	[型式] 現在調査中	1
		[方式] 防滴型	
	電鈴	[型式] BV9263	2
		[方式] 屋内型	
		[型式] BV9254K	1
		[方式] 防滴型	
	総合盤	[型式] BV963121	1
		[方式] P 型 1 級	
	ガスもれ検知器	[型式] TOV-210	7
		[メーカー名] 松下電工(株)	
	壁掛型非常用放送設備	[型式] FS-801-1212	1
		[メーカー名] 東亜特殊電機(株)	
	消火器	[型式] MA-6	6
		[方式] 粉末 ABC 型 2.0 kg	
		[型式] 無事 10 型	1
		[方式] 粉末 ABC 型 3.0 kg	
		[メーカー名] (株)モリタ	
機械設備	深井戸水中ポンプ	[型式] TU-655×12S-7.5	1
		[能力] 7.5kw	
		[メーカー名] (株)川本製作所	
	加圧給水ポンプユニット (上水用)	[形式] UTS-HB	1
		[吐出量] 0.15 m ³ /min	

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	加圧給水ポンプユニット (雑用水用)	[受水槽] 2 m ³ (FRP サンドイッチ構造) [メーカー名] 株式会社日立製作所 [型式] NJP-40-53.7H [能力] 0.4 m ³ /min [井水槽] 30 m ³ (防水コンクリート) [メーカー名] 株式会社日立製作所	1
衛生設備	公共用大便器	[型式] FKC-II	10
	公共用連続式小便器	[型式] FYU600P [メーカー名] 株式会社富士商会	2
	和風大便器	[型式] C750V	8
	身障者用便器	[型式] C48AS	1
	小便器	[型式] U307C	5
	小便器(小型)	[型式] U308C	1
	洗面器	[型式] VL-630	18
	光電センサー	[型式] TES2B	2
	自動フラッシュバルブ	[型式] TEF51S	2
	光電センサー	[型式] TES1BR	2
	自動ハイタンクバルブ	[型式] TEH10C [型式] TEH10 [メーカー名] 東陶機器株式会社	2
	コインシャワーボックス	[型式] 26-163	6
換気設備	天井埋込換気扇	[型式] FV-23K	12
		[型式] FV-20BFB-B	3
	排気ファン	[型式] FY-900FU	3
		[型式] FV-20EF	2
		[型式] FV-18BFC [メーカー名] 三菱電機株式会社津川製作所	
給湯設備	給湯器(コインシャワー用)	[型式] RUX-1618WFX(G)-E [方式] 都市ガス瞬間湯沸器 [能力] 34.9kw [メーカー名] リンナイ株式会社	6
	瞬間湯沸器	[型式] PH-5WF [方式] 都市ガス瞬間湯沸器 [能力] 11.4kw [メーカー名] パロマ株式会社	1
暖房設備	暖房機	[型式] RHF308F [方式] FF 温風式都市ガスヒーター [メーカー名] リンナイ株式会社	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	電気暖房機	[能力] 3500kcal/h [型式] VGB-80L3 [方式] FF 温風式都市ガスヒーター [能力] 7200kcal/h [メーカー名] 三菱電機(株)中津川製作所	5
		[型式] RY-3003A	3
		[能力] 200V 3.1kw	
		[型式] RY-1503A	1
		[能力] 200V 1.5kw	
	電気暖房機操作盤	[メーカー名] 三菱電機(株) [型式] CBS [メーカー名] 岩崎電気(株)	2

2 スタルヒン球場

(1) 施設内容

設置年月日 昭和 59 年 4 月 1 日

面積 25,300 m²

ア プレーグラウンド

両翼 95m、センター120m

バックネット (H9.1m、L45.5m)

内野～黒土、外野～天然芝

イ 内野スタンド

鉄筋コンクリート造 2 階建、面積 6,429 m²

1 階 事務室、大会本部室、役員室、会議室、審判室、選手控室 (シャワー室)、ダッグアウト、グラウンドキーパー室、ブルペン、医務室、発券所、身障者観覧室便所 (身障者用便所)、電気設備室、機械設備室、倉庫

2 階 売店、便所、水飲場、倉庫

ウ 外野スタンド

芝生スタンド、面積 5,300 m²

エ バックスクリーン

鉄筋コンクリート造 (H12m、L23.5m)

オ スコアボード

磁気反転式表示装置

カ 収容人員

25,000 人(内野～10,000 人、外野～15,000 人)

キ ナイター設備

鉄骨造 6 基 (H=42m)

全点灯時照度 (内野 2,000 ルクス, 外野 1,200 ルクス)

ク エレベーター設備

乗用兼車いす用, 積載荷重 750kg, 11 人乗, 速度 45m/min, 停止階 2 箇所

(2) 設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	系統図		
	高圧引込盤	配線図のとおり	
	高圧受電盤	配線図のとおり	
	饋電盤	配線図のとおり	
	低圧動力盤	配線図のとおり	
	低圧電灯盤	配線図のとおり	
	電灯分電盤 L-1A	配線図のとおり	
	電灯分電盤 L-1B	配線図のとおり	
	電灯分電盤 L-1C	配線図のとおり	
	電灯分電盤 L-2A	配線図のとおり	
	電灯分電盤 L-2B	配線図のとおり	
	電灯分電盤 L-2C	配線図のとおり	
	動力制御盤 P-1	配線図のとおり	
非常用電源 設備	非常用発電装置	[型式] YAP55C [能力] 55KVA [機関型式] 4T95L [方式] 4 サイクルディーゼル 3118cc 72ps [メーカー名] ヤンマーディーゼル(株)	1
	自動定電圧装置付整流器	[型式] CRLA135-10RL	1
	浮動充電用整流器	[型式] 100RL-5CXM-11R5	1
	シール形すえ置鉛蓄電池	[型式] HS50E	6
		[型式] HS-50-6E [メーカー名] 古河電池(株)	14
	シール形すえ置鉛蓄電池	[型式] HS120-6E [メーカー名] 日本電池(株)	2
放送設備	モニターパネル	[型式] MP-031	1
	ミキサー切替えパネル	[型式] 特注	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	プリアンプハネル	[型式] PP-023	1
	業務用操作ハネル	[型式] SS-013	1
	非常用操作ハネル	[型式] EP-027	1
	アッテネータハネル	[型式] 特注	1
	アンテナ混合分配器	[型式] WD-800	1
	ダイバーシティワイヤレスチューナー	[型式] WT-800	1
	120W パワーアンプハネル	[型式] PA-1230	4
	非常電源ハネル	[型式] DS-027	1
	ジャンクションハネル	[型式] JP-057	1
	盤埋込型非常用リモートマイク	[型式] RM-811 特	1
	DD レコーダプレーヤー	[型式] DD-110	1
	カートリッジ式 BGM 演奏装置	[型式] BA-031	1
	ステレオカセットデッキ	[型式] TC-GX5 (SONY)	1
	サウンディングミキシングコンソール	[型式] RX-5A	1
	ステージモニタスピーカー	[型式] SM-15A	1
	屋外トーンズイレスピーカー A	[型式] NVS-818 (日本無線株)	2
	屋外トーンズイレスピーカー B	[型式] NVS-818 (日本無線株)	2
	屋外トーンズイレスピーカー C	[型式] 特注	2
	コラムスピーカー	[型式] TZ-201	1
	天井埋込型スピーカー	[型式] PC-36R	10
	天井埋込型スピーカー	[型式] PC-38RT	7
	天井露出型スピーカー	[型式] PC-38R	15
	壁掛型スピーカー	[型式] BS-31ST	6
	丸型ホーンスピーカー	[型式] TC-5ML	6
	音量調整器	[型式] AT-31T (3W 用)	6
	音量調整器	[型式] AT-51T (5W 用)	4
	コネクタハネル	[型式] YA-32C	2
	ミキサー接続器	[型式] 特注	1
	屋外ミキサーコネクター盤	[型式] 特注	1
	ワイヤレスアンテナ (固定用)	[型式] YA-402	1
	ダイナミックマイクホン	[型式] DM-605	2
	ワイヤレスマイクホン	[型式] WM-200	2
		[メーカー名] 東亜特殊無線株	
消防設備	総合防災盤	[型式] 特) FAL-175-V-52	1
		[方式] 自立型 P 型 1 級	
	ガスもれ用無停電電源装置	[型式] PGIC100-5A	
	誘導灯信号装置	[型式] LYS011	
	ガスもれ中継器	[型式] ARP011-3D	

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	スポット型感知器	[メーカー名] 能美防災工業㈱ [型式] FDP214 [方式] 差動式 [型式] FDL-116-75・FDL-116W-75 [方式] 定温式 [型式] FDS221 [方式] 光電式非蓄積型	158 26 2
	発信機	[型式] FMM153 [方式] P 型 1 級	12
	表示灯	[型式] FLP054-W [方式] AC24 防水型	12
	電鈴	[型式] FBM018 [方式] DC24V 150 φ	13
	屋内消火栓	[メーカー名] 能美防災工業㈱ [型式] 旭川市役所型 [方式] 1 号消火栓	12
	消火器	[メーカー名] 横井製作所 [型式] MA-6 [方式] 粉末 ABC 2kg [メーカー名] ㈱モリタ	50
衛生設備	和式大便器	[型式] C37V	14
	洋式大便器	[型式] C14	8
	身障者用大便器		2
	小便器	[型式] U308C	4
	自動洗浄装置	[型式] TES2B+TEF51S	10
	洗面器	[型式] L517 [メーカー名] 東陶機器㈱	8
	公共用大便器	[型式] FKC-II	42
	公共用連続式小便器	[型式] FYU600P	66
	洗面 2 連ユニット	[型式] FDL2	8
	洗面 3 連ユニット	[型式] FDL3 [メーカー名] ㈱富士商会	4
	シャワーコインボックス	[型式] 26-163 [メーカー名] ㈱日本トミック	12
給湯設備	給湯器	[型式] H36S01 [方式] 強制排気型都市ガスボイラー [能力] 36000kcal/h [貯湯量] 26ℓ	2

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	瞬間湯沸器	[メーカー名] ㈱陽栄製作所 [型式] PH-5WF [方式] 都市ガス瞬間湯沸器 [能力] 11.4kw [メーカー名] パロマ㈱	1
暖房設備	暖房機	[型式] GS-35MS (G) [方式] 開放式都市ガスファンヒーター [能力] 3500kcal/h [メーカー名] 松下電器産業㈱	2
		[型式] VGB40M2 [方式] FF 式都市ガススクリーンヒーター [能力] 3500kcal/h	12
		[型式] VGB-80L3 [方式] FF 式都市ガススクリーンヒーター [能力] 7200kcal/h	5
		[メーカー名] 三菱電機㈱中津川製作所 [型式] LH-555 [方式] 遠赤外線照明暖房器 [能力] AC200V 1500w	2
		[メーカー名] 日本電熱計器㈱	
給水設備	上水用給水ポンプユニット	[型式] IJ50-1.5×2 給水ポンプ (NJP40-61.5H) [吐出量] 0.28 m³/min	1
	井水用給水ポンプユニット	[型式] IJ65-5.5×2 給水ポンプ (NJP40-66.5H) [吐出量] 0.8 m³/min	1
	屋内消火栓ポンプユニット	[メーカー名] ㈱日立製作所 [型式] US-HAS100×3-515M [吐出量] 0.75 m³/min [メーカー名] ㈱日立製作所	1
ナイター照明設備	鉄塔		6 基
	主照明	HID 投光器メタルハライドランプ 1500W	540 台
	スコアボード照明	HID 投光器メタルハライドランプ 1000W	10 台
	保安灯	LED 投光器 186W	36 台
	塔内灯	LED 防浸形照明器具 17W	36 台
	ナイター照明盤	商用回路, 非常用回路, 航空障害灯回路	6 面
	ナイター照明制御盤	事務室設置	1 面
	航空障害灯	低光度 (OM-3 C 型) 50W	6 台

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	航空障害灯管制器	タイマーユニット内蔵	1 面
	イベント盤	主幹開閉器, 分岐開閉器	3 面
	外灯・殺虫器		9 台
	高压受電設備	母線連絡用遮断器盤(屋内自立型)	1 面
		高压貴電盤 1 (屋内自立型)	1 面
		高压貴電盤 2 (屋内自立型)	1 面
		高压コンデンサ盤 1 (屋内自立型)	1 面
		高压コンデンサ盤 2 (屋内自立型)	1 面
		照明盤 1	1 式
		照明盤 2	1 式
		照明盤 3	1 式
		非常分電盤	1 式
		低压電灯盤	1 式
		低压動力盤	1 式
	非常用自家発電装置	同期発電機 3 φ 3W200V 85kVA 換気用動力盤 3 φ 3W210V (AC/GC) 3 φ 3W210V (AC)	1 式
機 械 設 備 (エレベーター)	機械室レスエレベーター	用途：乗用兼車いす用 定格積載質量/定員：750kg/11 人乗 定格速度：45m/min 運転方式：乗合全自動方式 制御方式：インバータ制御方式 停止階：1・2 階 かご寸法：間口 1400mm×奥行 1350mm×天井 高さ 2300mm 出入口寸法：幅 900mm×高さ 2100mm 戸型式：2 枚戸中央開き 電動機：AC3.5～3.8kW 動力用電源：AC3 φ 200V50Hz 照明用電源：AC1 φ 100V50Hz 連絡装置：同時通話式インターホン（事務室、 放送室） リモートメンテナンス用インターフェイス 有 地震・火災・停電・ピット冠水時管制運転有	1 式

3 球技場

(1) 施設内容

設置年月日 昭和 60 年 4 月 1 日

面積 21,000 m²

ア 管理棟

鉄筋コンクリート 2 階建一部平屋建 315.3 m²

1 階 201.8 m² 事務室、役員記録室、選手控室、放送室便所、電気設備室、機械設備室

2 階 113.5 m² 会議室、更衣室（シャワー室）

イ 倉庫

鉄骨造平屋建 50 m²

ウ 器具庫

鉄骨造プレハブ平屋建 24.63 m²

エ グランド

クレー舗装 14,935 m²、ナイター設備 6 基

オ スコアボード

鉄骨造（高 2.8m、長 9m）

カ 夜間照明

6 基

キ 収容人員

9,316 人

メインスタンド 1,316 人

芝生スタンド 8,000 人

（2）設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	受電盤	結線図のとおり	
	電灯動力盤 LP-1	結線図のとおり	
	開閉基盤 M-1	結線図のとおり	
	開閉基盤 M-2	結線図のとおり	
	開閉基盤 M-3	結線図のとおり	
	開閉基盤 M-4	結線図のとおり	
	開閉基盤 M-5	結線図のとおり	
	開閉基盤 M-6	結線図のとおり	
照明施設	HID 投光器	[型式] H571DX	48

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	メタルハライドランプ	[型式] M1500B/BH	48
	メタルハライド灯安定器	[型式] M15BCAP2A70	48
	ハロゲン投光器	[型式] JF10124	2
	ハロゲン電球	[型式] J220V100W	2
	メタルハライドランプ	[型式] MF250LE/BH	6
	水銀灯安定器	[型式] H2.5CL2A41 [メーカー名] 岩崎電気(株)	6
放送設備	ダイバシティワイレス受信機	[型式] WX-1000	1
	ワイレスチューナーユニット	[型式] WX-D200	1
	ワイレス混合分配器	[型式] WX-1400	1
	ワイレスアンテナ	[型式] WX-1410	1
	ワイレスマイク	[型式] WX-1100	3
	タイピン型ワイレスマイク	[型式] WX-1200 [メーカー名] 松下通信工業(株)	1
	卓上アンプ	[型式] AVA-1202	1
	5 回路用リレーボックス	[型式] RB-500	1
	レコードプレーヤ	[型式] ARP-567C (東芝)	1
	トランジスタ電力増幅器	[型式] ADP-2400B (東芝)	1
	リモコン操作器	[型式] AAR-500 (東芝)	1
	ミキサー	[型式] AMX-820H (東芝) [メーカー名] 東芝電材(株)	1
	カセットデッキ	[型式] PC-G07AD (Aurex) [メーカー名] (株)東芝音響事業部	1
時計設備	親時計	[型式] KM-20T [方式] カート式 6 回路プログラムタイマー付	1
	子時計(屋内)	[型式] TR415	8
	子時計(屋外)	[型式] TR710 [メーカー名] (株)T. I. C-CITIZEN	2
消防設備	複合盤	[型式] GP-2 [方式] P 型 1 級	1
	スポット型熱感知器	[型式] FDD25P	6
		[方式] 差動式 2 種	
		[型式] FDT12-65	5
		[方式] 定温式 2 種	
		[型式] FDT12-65WP	3
		[方式] 定温式防水型	
		[型式] FDS-25PA [方式] 光電式 2 種	3

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	表示灯	[型式] FLP54-W [方式] 防滴型	1
	電鈴	[型式] BL-11 [方式] 防雨型	1
	総合盤	[型式] FMM153 [方式] P 型 1 級埋込型	2
	表示灯付ガスもれ中継器	[型式] CGW-12A-5L	2
	ガスもれ検知器	[型式] YP-517A (YAZAKI) [メーカー名] 沖電気工業(株)	7
	消火器	[型式] UN47-6 [方式] 粉末 ABC 型 2.0 kg	3
		[型式] UN47-4 [方式] 粉末 ABC 型 1.5 kg [メーカー名] (株)モリタ	1
		[型式] YA-6R [方式] 粉末 ABC 型 2.0 kg [メーカー名] ヤマトプロテック(株)	1
電気設備 (照明器具)	蛍光灯器具	[公共施設型番] FRS3-402	16
		[公共施設型番] FSS1-401	2
		[公共施設型番] FSR1-401 (チェン吊)	1
		[公共施設型番] FBS3-401	1
		[公共施設型番] FRS3-401	25
		[公共施設型番] FRF2A-C-301	4
		[公共施設型番] FBC2-151	1
		[公共施設型番] FRS3-202	1
		[公共施設型番] FRS3-201 (ステンレス)	3
		[公共施設型番] FRS3-401 (ステンレス)	3
		[公共施設型番] FBF6-401	4
		[公共施設型番] K1-IRF2-20	4
		[公共施設型番] K1-IRF2-40	1
		[公共施設型番] K1-FST10-401	1
		[公共施設型番] FRS3-401 (ステンレス防水)	2
	白熱灯器具	[公共施設型番]	6
	誘導灯	[公共施設型番] [メーカー名]	1
換気設備	換気扇(吸排式)	[型式] E-20RK6	4
	換気扇(電気式シャッター)	[型式] V-20EH	1
	ダクト用換気扇	[型式] V-15ZS3	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	有圧換気扇 ヒーター付エアカーテン	[型式] V-18ZSB2 [型式] V-20ZS5 [型式] V-20ZSB [型式] PF-20YSC [型式] GK-912TH-A [型式] GK-909TH-A [メーカー名] 三菱電機(株)中津川製作所	5 1 2 2 2
暖房設備	クリーンヒーター集中管理システム 週間プログラムタイマー 暖房機	[型式] VCL32M(親機) [型式] VCL01S(子機) [型式] VCL-32WT [型式] VGB-40M3-C [方式] 都市ガススクリーンヒーター [能力] 3500kcal/h [メーカー名] 三菱電機(株)中津川製作所 [型式] KS-152SE-1 [方式] 半密閉式石油ストーブ [能力] 2220～14340kcal/h [メーカー名] サンデン(株)	1 4 1 5 2
給水設備	給水ポンプユニット 水中ポンプ	[型式] 32GS-325-C0.75×2BT [能力] 0.11 m ³ /h [受水槽] FRP 複合板 1.0 m ³ [メーカー名] (株)川本製作所 [型式] YU4-405-SL [能力] 0.12 m ³ /h [メーカー名] (株)川本製作所	1 1
給湯設備	温水器 瞬間湯沸器	[型式] B65S1 [方式] 都市ガス高温瞬間給湯器 [能力] 80000kcal/h [メーカー名] (株)陽栄製作所 [型式] PH-5WF [方式] 都市ガス瞬間湯沸器 [能力] 11.4kw [メーカー名] パロマ(株)	1 1
衛生設備	公共用大便器 公共用小便器 洗面 2 連ユニット 洋式大便器	[型式] FDC-1P [型式] FYU-600P [型式] FDL-2 [メーカー名] (株)富士商会 [型式] C14	4 4 4 2

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	固定シャワーアーム	[メーカー名] 東陶機器(株) [型式] 85115	6
	シャワーヘッド	[型式] SH-15	6
	コインシャワー用コインメック	[メーカー名] 北海道レオナード商会 [型式] SD-101-H3	6
	コインシャワー用押しボタン	[メーカー名] (株)タニモト [型式] ー	6
		[メーカー名] (株)タニモト	

4 テニスコート

(1) 施設内容

設置年月日 硬式テニスコート 昭和 60 年 4 月 1 日

軟式テニスコート 昭和 63 年 4 月 1 日

ア 管理棟

木造一部 2 階建 延面積 440 m²

事務室、記録室、放送室、更衣室、便所、電気・機械設備室

イ 硬式テニスコート

8 面 (全天候型砂入人工芝)

ウ 軟式テニスコート

10 面 (全天候型砂入人工芝)

エ ナイター設備

硬式コート～ 6 面、軟式コート～6 面

オ 収容人員

6,356 人

硬式 (固定席 836 席、芝生席 1,400 人)

軟式 (固定席 1,520 席、芝生席 2,600 人)

(2) 設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	キュービクル受電盤	結線図のとおり	
	電灯分電盤	結線図のとおり	
	開閉器盤	結線図のとおり	
	動力盤 P-1	結線図のとおり	

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	分岐開閉器盤(No. 1 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 2 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 3 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 4 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 5 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 6 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 7 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 8 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 9 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 10 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 11 柱)	結線図のとおり	
	分岐開閉器盤(No. 12 柱)	結線図のとおり	
照明器具	ダウンライト(FDL13)	[型式] FLD-1350S (V)	12
	ダウンライト(FDL13)	[型式] FDL-1361S (W)	22
	蛍光灯器具(20W×1)	[型式] FR-21411	10
	蛍光灯器具(20W×2)	[型式] FR-22411	1
	蛍光灯器具(40W×1)	[型式] FR-41421K	3
	蛍光灯器具(40W×2)	[型式] FR-42421K	29
	蛍光灯器具(40W×1)	[型式] FT-41101K	2
	蛍光灯器具(20W×1)	[型式] FT-21301	4
	蛍光灯器具(40W×1)	[型式] FT-41301	5
	蛍光灯器具(40W×1)	[型式] FT-41302-RS	2
	蛍光灯器具(40W×1)	[型式] FT-41381-RS	2
	蛍光灯器具(20W×1)	[型式] FT-21804K	4
	蛍光灯器具(40W×1)	[型式] FT-41114K	4
		[メーカー名] 東芝電材(株)	
放送設備	天井埋込形スピーカー	[型式] WS-5100	5
	アッテネータ	[型式] WS-511-3/5	4
	防滴形トンネルスピーカー	[型式] TWS-804	6
	ワイヤレスアンテナ	[型式] WX-1420 (200MHZ)	4
	アンプ 接続盤	[型式] 特注品	2
	卓上型アンプ	[型式] WA-850A (120W)	2
	卓上リモコンリレーボックス	[型式] WR-905 (5 局用)	2
	ワイヤレス受信機	[型式] WX-1000 (200MHZ 2 波用)	2
	組込用ワイヤレスチューナユニット	[型式] WX-D201	4
	W カセットテープデッキ	[型式] RS-T55R	2
	5 局用リモコンマイク	[型式] WR-105	2
	10 局用リモコンマイク	[型式] WR-110	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	ワイヤレスマイク(ハンド型)	[型式] WX-1100	2
	ワイヤレスマイク(タビオン型)	[型式] WX-1200	2
	ダイナミックマイクホン	[型式] WM-331	3
		[メーカー名] 松下電工(株)	
	インターホン親機	[型式] VL-348	1
	インターホン子機	[型式] VL-349	4
		[メーカー名] 松下通信工業(株)	
時計設備	自動火災報知設備	[型式] FAP220-H-5L	1
		[方式] 露出壁掛型 P 型 2 級	
	スポット型感知器	[型式] FDP216	34
		[方式] 差動式 2 種	
		[型式] FDL916C-W-65	6
		[方式] 定温式防水型特種	
		[型式] FDK226	2
		[方式] 光電式 2 種	
	総合盤	[型式] FWP225A-S	2
		[方式] P 型 2 級埋込型	
	表示灯	[型式] FLP054-W	1
		[方式] DC30V/2W 防滴型	
機械設備	電鈴	[型式] FBW012-E	1
		[方式] 防雨型	
		[メーカー名] 能美防災工業(株)	
	消火器	[型式] YA-6R	4
		[方式] 粉末 ABC 型 2kg	
		[メーカー名] ヤマト消火器(株)	
	受水槽付給水ユニット	[型式] 40GN-50×405-C2. 2×2BT3	1
		[吐出量] 0.295 m ³ /min	
		[メーカー名] (株)川本製作所	
	ラインポンプ	[型式] PSC-205-0.1S	1
		[吐出量] 0.05 m ³ /min	
		[メーカー名] (株)川本製作所	
給湯設備	給湯器	[型式] YH4501S	1
		[方式] 都市ガス高温瞬間式	
		[能力] 67,500Kcal/h	
		[メーカー名] (株)ハーマン	
	瞬間湯沸器	[型式] PH-5WF	1
		[方式] 都市ガス瞬間湯沸器	
		[能力] 11.4kw	

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
		[メーカー名] パロマ(株)	
衛生設備	シャワールームユニット	[型式] THSK-MADL (SR)	6
		[メーカー名] (株)タニモト	
	和風大便器	[型式] C375V	5
		節水型フラッシュ弁 (TV750CZ)	
		2 連紙巻器 (TS116W)	
	小便器	[型式] U308C	3
	自動洗浄装置 (自動ハイタンクハルプ)	[型式] TEH10	1
		焦電センサー (TES5B)	
		コントローラ (TEH10CN)	
	洗面器	[型式] L521	3
	掃除流し	[型式] SK322	1
		[メーカー名] 東陶機器(株)	
換気設備	換気扇 (壁付扇)	[型式] EX-25EH2	5
	換気扇 (ダクト扇)	[型式] VD-18ZS	1
	換気扇 (ダクト扇)	[型式] VD-20ZSB	1
	換気扇 (ダクト扇)	[型式] VD-18ZSB	2
	換気扇 (中間ダクト扇)	[型式] V-26ZMT	2
	換気扇 (ベントキャップ)	[型式] P-18BCD2	2
	換気扇 (有圧)	[型式] PF-30BSC	1
	ダクトファン	[型式] JF-30BSB	1
		[メーカー名] 三菱電機(株)中津川製作所	
照明施設	HID 投光器	[型式] H571DX	60
	メタルハライドランプ	[型式] M1000B/BUH	60
	メタルハライド灯安定器	[型式] M10BRP2A70-TB	60
	照明コントロール盤	[型式] MACLS-W128CTG	1
	磁気カード式照明自動点灯盤	[型式] CJB142W/B	23
		[メーカー名] 北海道岩崎電気(株)	

5 和弓場

(1) 施設内容

設置年月日 平成元年 1 月 5 日

面積 2,100 m²

ア 管理棟

鉄骨造 2 階建 延面積 470.8 m²

1 階 事務室、控室、射場 (12 人射手)、便所 (身障者用便所)

2 階 更衣室、練習室

イ 的場

鉄骨造平屋建 105.3 m²

12 人射手用(近的)、距離 25m

(2) 設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	電灯分電盤 L-1	[主幹開閉器] MCB3P-100A	1
		[分岐開閉器]	
		MCB20A (射場電灯後)	1
		MCB20A (射場電灯前)	1
		ELB20A (屋外投光器)	1
		ELB20A (便所床暖房)	1
		MCB20A (射場電灯昇降装置)	1
		ELB20A (予備)	1
		ELB20A (玄関廊下電灯)	1
		MCB20A (事務室湯沸室電灯)	1
		MCB20A (控室身障者便所電灯)	1
		MCB20A (2 階電灯)	1
		ELB20A (事務室コンセント)	1
		MCB20A (湯沸室・手洗室コンセント)	1
		MCB20A (控室身障者便所コンセント)	1
		ELB20A (射場コンセント)	1
		ELB20A (巻藁室・師範室コンセント)	1
		MCB20A (女子更衣室・練習室コンセント)	1
		MCB20A (男子更衣室コンセント)	1
		MCB20A (湯沸室パネルヒーター)	1
		MCB20A (自火報装置)	1
		MCB20A (ガスもれ検知器)	1
		MCB20A (リモコンランス)	1
	電灯分電盤 L-2	[主幹開閉器] MCB3P-50A	1
		[分岐開閉器]	
		MCB20A (的場電灯)	1
		ELB30A (表示器コンセント)	1
		ELB30A (表示機コンセント)	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
		[メーカー名] ㈱朝日電機製作所	
放送設備	ハイパワーアンプ	[型式] WA-840A	1
	ダイナミックマイクホン	[型式] WM-363	2
	コールサインユニット	[型式] WU-Z05	1
	リモコンマイク	[型式] WR-155	7
	天井埋込型スピーカー	[型式] WS-5100	7
	ホン型スピーカー	[型式] WT715	1
	インターホン	[型式] 特注(ブレスト親機)	1
		[型式] MT-12MTB (ブレスト子機)	3
		[メーカー名] 松下通信工業㈱	
照明器具	埋込ダウンライト	[型式] ID-7340S	3
	直付ライト	[型式] FC-3707	2
	蛍光灯器具	[型式] FLD-1310(V)	3
	蛍光灯器具	[型式] FR-4273WG	6
	蛍光灯器具	[型式] FR-4373WG	2
		[型式] FT-42301	14
		[型式] FR-41421K	2
		[型式] FT-2232K	1
		[型式] FT42422K	1
		[型式] FR42423K	1
		[型式] FR-41451K	3
		[型式] FT-41814K	1
		[型式] F T-41852	1
		[型式] IG-2203N	1
		[型式] IG-2803	1
	ダウンライト(昇降装置付)	[型式] DD-2572SDF	4
	サブライト(昇降装置付)	[型式] DD-2574SDF	4
	ハロゲンスポットライト	[型式] IHB-2151(W)F-20	10
	HID 投光器	[型式] MT-10010	2
		[メーカー名] 東芝電材㈱	
弓道的中表示装置	操作盤	[型式] 3S91679	2
		[メーカー名] ㈱服部セイコー	
消防設備	複合盤	[型式] (特) F K G 119-C-10 L	1
		[方式] GP 型 1 級	
	スポット型熱感知器	[型式] FDP216	38
		[方式] 差動式 2 種	
		[型式] FDL916C-W-75	1
		[方式] 定温式防水型 1 種	

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
		[型式] FDK226 [方式] 光電式 2 種	2
	表示灯	[型式] FLP054-W [方式] 防滴型	1
	電鈴	[型式] FBW012-E 型 [方式] 防雨型	1
	総合盤	[型式] FWP115A-R1 [方式] P 型 1 級埋込型	2
	表示灯付ガスもれ中継器	[型式] CGW-12A-5L	2
	ガスもれ検知器	[型式] YP-517A [メーカー名] 能美防災工業(株)	8
	消火器	[型式] MA-6 [方式] 粉末 ABC 型 2.0 kg [メーカー名] (株)モリタ	3
		[型式] PAN-6F [方式] 粉末 ABC 型 2.0 kg [メーカー名] 日本ドライケミカル(株)	2
暖房設備	パネルヒーター	[型式] トヨヒーター TE [メーカー名] (株)トヨホク	
	暖房機	[型式] RHF-263FT [方式] FF 式都市ガス温風暖房機 [能力] 2420kcal/h [メーカー名] リンナイ(株)	1
		[型式] R-1220CMS II [方式] 都市ガス赤外線ストーブ [能力] 2750kcal/h [メーカー名] リンナイ(株)	2
		[型式] VGT-25ET [方式] 都市ガス温風暖房機 [能力] 2.6kw [メーカー名] 三菱電機(株)	1
		[型式] VGB-90S [方式] 都市ガス温風暖房機 [能力] 9.3kw [メーカー名] 三菱電機(株)	1
	瞬間湯沸器	[型式] PH-5KB [方式] 都市ガス瞬間湯沸器 [能力] 9800kcal/h	1

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
		[メーカー名] パロマ(株)	
衛生設備	和風大便器	[型式] C375V	3
	身障者用便器	[型式] C710	1
	小便器	[型式] U307C	3
	洗面器	[型式] L-521	3
	身障者用洗面器	[型式] L103TQ	1
	掃除用流し	[型式] SK22A	1
		[メーカー名] 東陶機器(株)	

6 馬場

(1) 施設内容

設置年月日 昭和 56 年 2 月 1 日

面積 1,400 m²

ア 屋外馬場

面積 4,950 m²

砂深 15cm

イ 屋内馬場

鉄骨造一部 2 階建

延面積 1,225 m²

事務室、指導員室、更衣室、控室、ギャラリー、馬糧庫厩舎（11 頭）馬洗場、馬場（面積 800 m²、砂深 50cm）

(2) 設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	受変電設備	結線図のとおり	
	分電盤	結線図のとおり	
放送設備		[型式] WA750 [メーカー名] 松下電工(株)	1
照明器具	蛍光灯器具	[公共施設型番] FRS2-402	10
		[公共施設型番] FRS2-401	2
		[公共施設型番] FRS2-201	5
		[メーカー名] 松下電工(株)	
消防設備	受信機	[型式] BV1605	1
	スポット型熱感知器	[方式] P 型 1 級	16
		[型式] BV42208 [方式] 差動式 2 種	

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
	分布型感知器	[型式] BV45468	2
		[方式] 光電式 2 種	
	電鈴	[型式] BV95341	7
		[方式] 空気管式	
	総合盤	[型式] BV9254K	2
		[方式] 屋内型・防滴型	
	消火器	[型式] BV93351	2
		[方式] P 型 1 級	
		[メーカー名] 松下電工(株)	
		[型式] MA4B	1
		[方式] 粉末 ABC 型 1.2 kg	
		[型式] MA-6	8
		[方式] 粉末 ABC 型 2.0 kg	
		[メーカー名] (株)モリタ	
暖房設備	暖房機	[型式] FF401WJ-2	1
		[方式] FF 式	
		[能力] 3400kcal/h	
		[型式] FF301DF	1
	瞬間湯沸器	[方式] FF 式	
		[能力] 3030kcal/h	
		[型式] KH053FFJ	1
		[方式] FF 式	
		[能力] 4450kcal/h	
		[メーカー名] サンデック(株)	
		[型式] PH-5TF	1
		[方式] 都市ガス瞬間湯沸器	
		[能力] 11.4kw	
		[メーカー名] パロマ(株)	
衛生設備	和風大便器	[型式] C375	2
	小便器	[型式] U307C	1
	洗面器	[型式] L521	2
	掃除用流し	[型式] SK322	1
		[メーカー名] 東陶機器(株)	

7 軟式野球場

(1) 施設内容

設置年月日 昭和 63 年 11 月

面積 18,313 m²

ア グランド

2 面

内野クレ舗装 5,780 m²

外野芝生舗装 11,342 m²

ナイター設備 1 面 (Aグラウンド)

イ その他

水飲場 2

便所 2

バックネット 2

プレイヤーベンチ (屋根付)

(2) 設備・器具

設備名称	器具名称	仕様・型式	数量
電気設備	受電盤	結線図のとおり	
照明施設	投光器	[型式] HPJ1N-660 (公共施設型番)	80
	メタルハイトランプ	[型式] M100B/BUH	58
	メタルハイト灯安定器	[型式] M10BCAP2A60	58
	低圧ナトリウムランプ	[型式] NH940・L	22
	低圧ナトリウムランプ 安定器	[型式] 10002H A/B-11G [メーカー名] 東芝電材(株)	22

8 プール

(1) 一般事項

市営プール開設要領、市営プール管理運営要領、旭川市遊泳用プールに関する衛生指導要綱、旭川市遊泳用プールに関する衛生指導要領により、下記の設備について保守管理を行う。

(2) 施設概要

ア 50 m (競泳用)

敷地面積 5,240 m²

管理棟 木造一部2階建 360 m²

プール本体 アルミ合金製、幅21 m、長50 m、8コース

水深 1.4 m～1.6 m

設備等 循環濾過機、更衣室、機械室、管理事務室、シャワー室、トイレ

イ 25 m

敷地面積 2,440 m²

管理棟 木造平屋 137 m²

プール本体 アルミ合金製幅15 m、長25 m、7コース

水深 1.0 m～1.2 m

設備等循環濾過機、更衣室、温水シャワー3基、トイレ

ウ 幼児用プール

プール本体 アルミ合金製 変形333m²

水深0.3m～0.4m

(3) 50m プール設備保守点検 年2回(期首期末)

設備名称	規格・型式・容量・メーカー・年式	数量
動力操作盤	[主幹開閉器] MCB3P225AF150AT [分岐開閉器] ELB3P100AF/100AT(ろ過ポンプ) ELB3P30AF/5AT(電動五方弁減速機) ELB3P30AF/5AT(自動塩素注入機用電源) ELB3P30AF/5AT(助剤フィルター減速機) ELB3P30AF/5AT(ユーラスモーター) ELB3P30AF/5AT(コンプレッサー) MCB2P30AF/5AT(操作電源)	
電灯動力分電盤	[主幹開閉器] MCB3P225AF150AT [分岐開閉器] MCB3P225AF150AT(ろ過装置) MCB3P50AF50AT(加圧給水装置) MCB3P50AF20AT(ハーフシスタン) MCB3P50AF20AT(操作電源)	
ろ過機(平成元年設置)	[方式] 全自動珪藻土式ろ過 [形式] PA-300-240AT [メーカー名] ミウラ化学装置(株) [ろ過能力] 300m ³ /H	1
滅菌機(平成元年設置)	[規格・形式] EX-C35VC [メーカー名] (株)イワキ [最大吐出量] 150ml/min	2
遊離残留塩素測定装置(平成元年設置)	[方式] ポーラロググラフ法連続測定方式 [規格・形式] CLM-30A [メーカー名] 東亜電波工業(株)	1
温水ボイラー(平成2年設置)	[方式] ガス高温瞬間式給湯器 [形式] YH4501S	1

設備名称	規格・型式・容量・メーカー・年式	数量
	[メーカー名] (株)ハーマン [能力] 67,500kcal/h [貯湯量] 260	
湯沸器（平成元年設置）	[方式] ガス貯蔵湯沸器 [形式] HDFE-特号 [メーカー名] 細山熱器(株) [容量] 100	1
温水シャワーユニット（平成元年設置）	[規格・形式] TP-90MAS [メーカー名] (株)タニモト	6
受水槽付加圧給水装置（上水用ポンプ）（平成元年設置）	[規格・形式] 32UWRF5.75 [メーカー名] (株)荏原製作所 [吐出量] 0.05 m ³ /min [付属品] 受水槽 (FRP 10000)	1
加圧給水装置（雑用水用ポンプ）（平成元年設置）	[規格・形式] 40UIPMD52.2 [メーカー名] (株)荏原製作所 [吐出量] 0.3 m ³ /min	1
給湯循環ポンプ（平成元年設置）	[規格・形式] 25LPS5.08S [メーカー名] (株)荏原製作所 [吐出量] 0.04 m ³ /min	1

（４）25m・幼児用プール設備保守点検 年２回（期首期末）

設備名称	規格・型式・容量・メーカー・年式	数量
動力操作盤 L-1	[主幹開閉器] MCB3P100AF/100AT [分岐開閉器] ELB3P30AF/16AT (No. 1 循環ろ過機) ELB3P30AF/32AT (No. 2 循環ろ過機) MCB2P30AF/10AT (操作電源)	
ろ過機（25m プール）（昭和 61 年設置）	[方式] 手動式珪藻土ろ過 [形式] PA-100-210 [メーカー名] ミウラ化学装置(株) [ろ過能力] 100 m ³ /H	1
ろ過機（幼児用プール）（昭和 61 年設置）	[方式] 手動式珪藻土ろ過 [形式] PA-40-204 [メーカー名] ミウラ化学装置(株) [ろ過能力] 40 m ³ /H	1
塩素滅菌機（25m・幼児用）（昭和	[規格・形式] ケミポン N	2

設備名称	規格・型式・容量・メーカー・年式	数量
61 年設置)	[メーカー名] 日機装エイコー(株) [最大吐出量] 4 0 0ml/min	
ボイラー (昭和 61 年設置)	[規格] ガス湯沸器(瞬間貯湯式) [形式] B65S1 [メーカー名] (株)ハーマン [能力] 80,000kcal/h [貯湯量] 1 9 0	1
受水槽付加圧給水装置(上水用ポンプ) (昭和 61 年設置)	[規格・形式] 32KN325-C075V [メーカー名] (株)荏原製作所 [吐出量] 0. 0 9 6 m ³ /min [付属品] 受水槽 (FRP 5 0 0 0)	1
給湯循環ポンプ(昭和 61 年設置)	[規格・形式] 25LPS5. 08S [メーカー名] (株)荏原製作所 [吐出量] 0. 0 4 m ³ /min	1
シャワーコインボックス	[規格・形式] CB-400-2 [メーカー名] (株)日本イトミック	3

9 トイレボイラー等保守点検 年 1 回

対象施設	規格・形式・メーカー・数量・付属機器等
トイレ (陸上競技場前) (平成 7 年設置)	[暖房ボイラー] 方式 温水循環方式ガス暖房機 (都市ガス) 型式 DS-201FFA-WH 能力 24,400kcal/h メーカー名 三洋電機(株) [付属機器等] パネルヒーター 型式 BR-4 (2 台) 型式 MR-6 (2 台) メーカー名 ピーエス暖房機(株) ラインポンプ(2 台) 型式 20LPN5. 04S 吐出量 0. 0 2 6 m³/min メーカー名 (株)荏原製作所 給水装置 型式 KNB2-405A1. 5S 吐出量 0. 1 9 m³/min メーカー名 (株)川本製作所

対象施設	規格・形式・メーカー・数量・付属機器等
	自動通報機 型式 WQT101 メーカー名 松下電工(株)

1 0 管理事務所

施設名	構造等
花咲スポーツ公園 管理事務所	[昭和54年設置] [構造] 鉄筋コンクリート造 [延床面積] 349.78㎡ [室名] 事務室・静養室・トイレ・浴室・車庫 [付帯設備等] ー ー ー