

廃棄物焼却施設維持管理記録  
(旭川市近文清掃工場)

令和4年5月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	3,756.08 t
事業系一般廃棄物	2,560.31 t

\*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物  
\*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉		
2号炉	令和4年5月12日	2号バグフィルタ・冷却塔内部点検

\*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。

\*バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t	3,941.73	1,325.06	5,266.79				
ガス温度	炉出口	℃	982	1,010					
	集じん器入口	℃	178	172					
一酸化炭素		ppm	2.0	3.0					
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm	6.1	12			令和4年4月28日	令和4年5月26日	
	窒素酸化物	ppm	129	116			同上	同上	同上
	硫黄酸化物	ppm	8	7			〃	〃	〃
	ばいじん	mg/m3N	4未満	4未満			〃	〃	〃
	水銀	μg/m3N	0.19	0.11			〃	〃	〃
タ`イオキシン類		ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%	0.69				令和4年5月2日	令和4年5月12日	
									2号炉整備停炉中のため未実施

\* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値

\* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--