

廃棄物焼却施設維持管理記録

(旭川市近文清掃工場)

令和5年 6月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	3,592.94 t
事業系一般廃棄物	2,582.13 t

\*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物

\*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉		
2号炉		

\*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。

\*バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t	3,341.37	3,367.96	6,709.33				
ガス温度	炉出口	℃	1,010	1,011					
	集じん器入口	℃	179	173					
一酸化炭素		ppm	1.0	1.0					
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm							
	窒素酸化物	ppm							
	硫黄酸化物	ppm							
	ばいじん	mg/m3N							
	水銀	μg/m3N							
タ`イオキシ`ン類		ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%	0.77				令和5年6月5日	令和5年6月15日	1号炉
				0.99			令和5年6月5日	令和5年6月15日	2号炉

\* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値

\* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--