

### 市有建築物における耐震化状況

#### ○耐震化状況

(単位:棟)

S56以前建築 (旧耐震)	耐震診断未実施			S57以降建築 (新耐震)	計
	耐震性不十分	耐震診断未実施	耐震性あり		
93	15	3	75	107	200

#### ○耐震性が不十分と診断された建築物・耐震診断が未実施の建築物

特定建築物	避難所	施設建築物名称	所在地	用途	建築年	延床面積 (㎡)	構造	地上	地下	耐震診断		診断結果		耐震化の方針等
										実施済	未実施	適	不適	
○		総合体育館	花咲町5丁目	体育館	昭和54年	6,952	SRC RC一部W	3	0	○			○	
○		旭川勤労者体育センター	6条通4丁目	体育館	昭和55年	1,120	RC,S	1	0	○			○	
○		市立旭川病院	金星町1丁目	管理棟	昭和48年	4,392	RC	6	0	○			○	
				入院棟・外来棟・北病棟・感染症病棟	平成07年	39,495	RC	7	1	新耐震				
○		市民文化会館	7条通9丁目	文化会館	昭和49年	12,394	RC,SRC,S	3	1	○			○	
○		常盤館	常盤公園	複合施設	昭和38年	2,777	RC	3	1	○			○	
○		旭川建設労働者福祉センター	6条通4丁目	会館	昭和53年	1,158	RC	3	0	○			○	
○		市立旭川病院医師住宅	金星町1丁目	医師住宅	昭和51年	1,641	RC	6	0	○			○	
○		総合庁舎	6条通9丁目	庁舎	昭和33年	12,276	SRC,S	9	1	○			○	建替え
○		第三庁舎	6条通10丁目	庁舎	昭和35年	6,043	RC	4	1	○			○	除却
○		水道局庁舎	上常盤町1丁目	庁舎本館	昭和50年	3,513	RC	5	0	○			○	
○	○	旧旭川第4小学校貸付建物(びあふる岩山)	東旭川町豊田296-1	福祉施設	昭和40年	1,380	RC,W,S	2	0	○			○	
○		下水処理センター	神居町志和	脱水機棟	昭和54年	4,875	RC	3	1	○			○	
○		5条庁舎	5条通10丁目	庁舎	昭和48年	1,489	RC	6	0	○			○	除却
	○	東旭川公民館日の出分館	東旭川町日ノ出	公民館	昭和52年	989	S	2	0	○			○	
	○	東鷹栖公民館第3分館	東鷹栖10線21号	公民館	昭和44年	997	CB,RC,S	1	0	○			○	
	○	西神楽公民館就実分館	西神楽1線31号	公民館	昭和39年	441	CB,S	1	0	○			○	
	○	旧旭川北都商業高等学校	台場2条1丁目	避難所	昭和41年	8,233	RC,S	4	1	○			○	
	○	旧北都中学校	7条通16丁目	避難所	昭和33年	6,148	RC	3	0	○			○	

#### ○耐震性があると診断された建築物・新耐震基準の建築物

特定建築物	避難所	施設建築物名称	所在地	用途	建築年	延床面積 (㎡)	構造	地上	地下	耐震診断		診断結果		耐震化の方針等
										実施済	未実施	適	不適	
○		東地区体育センター	豊岡2条5丁目	体育館	平成04年	1,102	RC	1	0	新耐震				
○		東豊公園体育館	豊岡12条11丁目	体育館	平成12年	1,444	RC	1	0	新耐震				
○		忠和公園体育館	神居町志和	体育館	平成08年	3,922	RC	2	0	新耐震				
○		東光スポーツ公園武道館	東光24条7丁目	武道館	令和元年	3,086	S	1	0	新耐震				
○		神楽市民交流センター	神楽3条6丁目	複合施設	平成02年	5,979	W,RC	3	0	新耐震				
○		公会堂	常盤公園	公会堂	昭和33年	2,495	RC,SRC	3	1	改修済				
○		ときわ市民ホール	5条通4丁目	市民ホール	昭和63年	4,927	RC	6	1	新耐震				
○		永山市民交流センター	永山3条19丁目	複合施設	平成06年	5,200	RC	2	0	新耐震				
○		緑町団地1号棟	緑町24丁目	市営住宅	昭和56年	2,156	RC	5	0	○			○	
○		緑町団地2号棟	緑町24丁目	市営住宅	昭和56年	1,399	RC	5	0	○			○	
○		緑町団地3号棟	緑町24丁目	市営住宅	昭和59年	2,801	RC	5	0	新耐震				
○		第1豊岡団地1号棟	6条通24丁目	市営住宅	昭和28年	1,435	RC	4	0	○			○	
○		第1豊岡団地2号棟	5条通24丁目	市営住宅	昭和29年	1,435	RC	4	0	○			○	
○		第1豊岡団地11号棟	5条通24丁目	市営住宅	昭和55年	1,151	RC	4	0	○			○	
○		第1豊岡団地12号棟	6条通24丁目	市営住宅	昭和57年	1,439	RC	5	0	新耐震				
○		第1豊岡団地13号棟	6条通24丁目	市営住宅	昭和57年	1,725	RC	4	0	新耐震				
○		第1豊岡団地21号棟	6条通24丁目	市営住宅	昭和28年	1,515	RC	4	0	○			○	
○		第1豊岡団地22号棟	5条通24丁目	市営住宅	昭和29年	1,574	RC	4	0	○			○	
○		第1豊岡団地23号棟	5条通24丁目	市営住宅	昭和29年	1,634	RC	4	0	○			○	
○		第2豊岡団地1号棟	豊岡5条1丁目	市営住宅	平成29年	6,571	RC	7	0	新耐震				
○		第2豊岡団地2号棟(A工区)	豊岡5条1丁目	市営住宅	令和3年	3,453	RC	6	0	新耐震				
○		第2豊岡団地3号棟	豊岡5条1丁目	市営住宅	昭和30年	1,507	RC	4	0	○			○	
○		第2豊岡団地9号棟	豊岡5条1丁目	市営住宅	昭和32年	1,320	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地2号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和38年	1,483	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地3号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和39年	1,483	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地4号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和38年	1,507	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地5号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和35年	1,483	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地6号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和37年	1,601	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地7号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和37年	1,574	RC	4	0	○			○	
○		第3豊岡団地8号棟	豊岡6条1丁目	市営住宅	昭和36年	2,003	RC	4	0	○			○	
○		春光台団地21号棟	春光台4条4丁目	市営住宅	昭和41年	1,158	RC	4	0	○			○	
○		春光台団地22号棟	春光台4条4丁目	市営住宅	昭和40年	1,088	RC	4	0	○			○	
○		春光台団地25号棟	春光台4条4丁目	市営住宅	昭和42年	1,554	RC	4	0	○			○	
○		春光台団地27号棟	春光台4条4丁目	市営住宅	平成02年	2,638	RC	5	0	新耐震				
○		春光台団地1号棟	春光台4条5丁目	市営住宅	平成17年	3,486	RC	5	0	新耐震				

特定建築物	避難所	施設建築物名称	所在地	用途	建築年	延床面積 (㎡)	構造	地上	地下	耐震診断		診断結果		耐震化の方針等
										実施済	未実施	適	不適	
○		春光台団地2号棟	春光台4条5丁目	市営住宅	平成17年	3,486	RC	5	0	新耐震				
○		春光台団地3号棟	春光台4条5丁目	市営住宅	平成18年	3,486	RC	5	0	新耐震				
○		春光台団地4号棟	春光台4条5丁目	市営住宅	平成19年	3,486	RC	5	0	新耐震				
○		春光台団地5号棟	春光台4条5丁目	市営住宅	平成20年	3,658	RC	5	0	新耐震				
○		春光台団地6号棟	春光台4条5丁目	市営住宅	平成22年	3,502	RC	5	0	新耐震				
○		神楽岡ニュータウン団地1号棟	緑が丘3条2丁目	市営住宅	昭和46年	1,744	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地2号棟	緑が丘3条2丁目	市営住宅	昭和46年	1,302	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地3号棟	緑が丘3条2丁目	市営住宅	昭和46年	1,218	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地4号棟	緑が丘3条2丁目	市営住宅	昭和46年	1,191	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地7号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和47年	1,743	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地8号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和47年	1,323	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地9号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和47年	1,241	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地10号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和47年	1,606	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地11号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和48年	1,805	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地12号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和48年	1,778	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地14号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和48年	1,249	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地15号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和48年	1,276	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地16号棟	緑が丘2条2丁目	市営住宅	昭和49年	1,671	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地17号棟	緑が丘4条2丁目	市営住宅	昭和49年	1,644	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地18号棟	緑が丘4条2丁目	市営住宅	昭和49年	1,417	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地19号棟	緑が丘4条2丁目	市営住宅	昭和49年	1,417	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地20号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和50年	1,444	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地21号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和50年	1,417	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地22号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和50年	2,001	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地23号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和51年	1,818	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地24号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和51年	1,722	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地25号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和51年	1,288	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地27号棟	緑が丘1条1丁目	市営住宅	昭和51年	1,607	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地28号棟	緑が丘1条2丁目	市営住宅	昭和52年	1,077	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地29号棟	緑が丘1条2丁目	市営住宅	昭和52年	2,137	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地30号棟	緑が丘1条2丁目	市営住宅	昭和52年	1,526	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地31号棟	緑が丘1条2丁目	市営住宅	昭和52年	1,077	RC	4	0	○		○		
○		神楽岡ニュータウン団地32号棟	緑が丘1条2丁目	市営住宅	昭和52年	1,006	RC	4	0	○		○		
○		愛宕団地1号棟	豊岡15条6丁目	市営住宅	昭和53年	2,058	RC	5	0	○		○		
○		愛宕団地2号棟	豊岡15条6丁目	市営住宅	昭和53年	1,373	RC	5	0	○		○		
○		愛宕団地3号棟	豊岡15条6丁目	市営住宅	昭和53年	1,951	RC	5	0	○		○		
○		愛宕団地4号棟	豊岡15条6丁目	市営住宅	昭和54年	1,951	RC	5	0	○		○		
○		愛宕団地5号棟	豊岡15条6丁目	市営住宅	昭和53年	2,058	RC	5	0	○		○		
○		朝日団地1号棟	豊岡13条1丁目	市営住宅	昭和54年	2,097	RC	5	0	○		○		
○		朝日団地2号棟	豊岡13条1丁目	市営住宅	昭和54年	2,097	RC	5	0	○		○		
○		朝日団地3号棟	11条通23丁目	市営住宅	昭和54年	2,019	RC	5	0	○		○		
○		新富団地1号棟	東3条8丁目	市営住宅	昭和55年	1,347	RC	5	0	○		○		
○		新富団地2号棟	東3条8丁目	市営住宅	昭和55年	1,347	RC	5	0	○		○		
○		新富団地3号棟	東3条8丁目	市営住宅	昭和55年	1,439	RC	5	0	○		○		
○		忠和団地1号棟	忠和3条8丁目	市営住宅	昭和56年	2,795	RC	5	0	○		○		
○		忠和団地2号棟	忠和3条8丁目	市営住宅	昭和56年	2,156	RC	5	0	○		○		
○		忠和団地3号棟	忠和3条7丁目	市営住宅	昭和57年	2,874	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地4号棟	忠和3条7丁目	市営住宅	昭和57年	2,874	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地5号棟	忠和3条7丁目	市営住宅	昭和57年	2,795	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地6号棟	忠和3条7丁目	市営住宅	昭和57年	2,795	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地7号棟	忠和3条7丁目	市営住宅	昭和58年	2,874	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地8号棟	忠和3条7丁目	市営住宅	昭和58年	2,874	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地9号棟	忠和2条6丁目	市営住宅	昭和59年	2,795	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地10号棟	忠和2条6丁目	市営住宅	昭和59年	2,156	RC	5	0	新耐震				
○		忠和団地11号棟	忠和2条6丁目	市営住宅	昭和59年	1,439	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地1号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和60年	2,222	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地2号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和60年	2,857	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地3号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和60年	1,482	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地4号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和61年	2,222	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地5号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和61年	1,482	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地6号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和61年	2,857	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地7号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和62年	2,144	RC	5	0	新耐震				
○		緑が丘東団地8号棟	緑が丘東2条4丁目	市営住宅	昭和63年	2,857	RC	5	0	新耐震				
○		第1東光団地1号棟	東光10条3丁目	市営住宅	昭和62年	2,153	RC	5	0	新耐震				
○		第1東光団地2号棟	東光10条3丁目	市営住宅	昭和63年	5,716	SRC	9	0	新耐震				
○		第1東光団地3号棟	東光10条3丁目	市営住宅	平成01年	3,001	SRC	10	0	新耐震				
○		第1東光団地4号棟	東光10条3丁目	市営住宅	平成02年	3,076	RC	6	0	新耐震				
○		第1東光団地5号棟 (A号棟) (B号棟)	東光10条3丁目	市営住宅	平成02年	3,066	RC	7	0	新耐震				
○				市営住宅	平成02年	1,683	RC	5	0	新耐震				
○		第3東光団地1号棟	東光12条4丁目	市営住宅	平成02年	4,217	RC	6	0	新耐震				
○		第3東光団地2号棟	東光12条4丁目	市営住宅	平成04年	8,072	RC	9	0	新耐震				
○		第3東光団地3号棟	東光12条4丁目	市営住宅	平成03年	2,720	RC	5	0	新耐震				
○		大町団地(改良住宅)	春光町10番地	市営住宅	昭和36年	1,333	RC	3	0	○		○		

特定建築物	避難所	施設建築物名称	所在地	用途	建築年	延床面積 (㎡)	構造	地上	地下	耐震診断 実施済 未実施		診断結果 適 不適		耐震化の方針等
○		亀吉団地1号棟	5条西8丁目	市営住宅	平成04年	1,462	RC	3	0		新耐震			
○		亀吉団地2号棟	5条西8丁目	市営住宅	平成05年	1,462	RC	3	0		新耐震			
○		亀吉団地3号棟	5条西8丁目	市営住宅	平成05年	1,355	RC	4	0		新耐震			
○		川端団地1号棟	川端町5条10丁目	市営住宅	昭和61年	2,286	RC	5	0		新耐震			
○		川端団地2号棟	川端町5条10丁目	市営住宅	平成01年	2,286	RC	5	0		新耐震			
○		神居団地1号棟	神居4条12丁目	市営住宅	平成08年	4,252	RC	5	0		新耐震			
○		神居団地2号棟	神居4条11丁目	市営住宅	平成10年	4,730	RC	5	0		新耐震			
○		神居団地3号棟	神居5条12丁目	市営住宅	平成11年	4,730	RC	5	0		新耐震			
○		神居団地4号棟	神居5条11丁目	市営住宅	平成12年	4,730	RC	5	0		新耐震			
○		神居団地5号棟	神居5条12丁目	市営住宅	平成13年	4,361	RC	5	0		新耐震			
○		東鷹栖団地	東鷹栖4条4丁目	市営住宅	平成09年	5,608	RC	5	0		新耐震			
○		神楽岡団地	神楽岡12条2丁目	市営住宅	平成10年	4,855	RC	5	0		新耐震			
○		第1永山団地	永山1条17丁目	市営住宅	平成13年	7,929	RC	9	0		新耐震			
○		第2永山団地1号棟	永山6条15丁目	市営住宅	平成14年	5,754	RC	6	0		新耐震			
○		第2永山団地2号棟	永山6条15丁目	市営住宅	平成15年	5,754	RC	6	0		新耐震			
○		第2永山団地3号棟	永山6条15丁目	市営住宅	平成17年	5,920	RC	6	0		新耐震			
○		春光1区団地	春光5条1丁目	市営住宅	平成09年	4,187	RC	5	0		新耐震			
○		春光2区団地1号棟	春光4条4丁目	市営住宅	平成08年	5,450	RC	5	0		新耐震			
○		春光2区団地2号棟	春光4条4丁目	市営住宅	平成06年	5,992	RC	5	0		新耐震			
○		春光2区団地3号棟	春光4条4丁目	市営住宅	平成11年	5,716	RC	5	0		新耐震			
○		春光6区団地1号棟(改良住宅)	春光1条7丁目	市営住宅	昭和37年	1,090	RC	4	0	○		○		
○		春光6区団地2号棟(改良住宅)	春光1条7丁目	市営住宅	昭和38年	1,090	RC	4	0	○		○		
○		春光6区団地3号棟(改良住宅)	春光1条7丁目	市営住宅	昭和39年	1,090	RC	4	0	○		○		
○		春光6区団地4号棟(改良住宅)	春光1条8丁目	市営住宅	昭和40年	1,127	RC	4	0	○		○		
○		春光6区団地1号棟	春光1条8丁目	市営住宅	平成06年	2,116	RC	4	0		新耐震			
○		春光6区団地2号棟	春光1条8丁目	市営住宅	平成04年	1,938	RC	4	0		新耐震			
○		春光6区団地3号棟	春光1条7丁目	市営住宅	平成06年	9,359	RC	9	0		新耐震			
○		春光6区団地4号棟	春光1条7丁目	市営住宅	平成08年	5,142	RC	7	0		新耐震			
○		南町団地1号棟	東旭川南2条6丁目	市営住宅	平成21年	5,140	RC	5	0		新耐震			
○		北彩都団地1号棟	宮下通13丁目	市営住宅	平成25年	4,224	RC	9	0		新耐震			
○		北彩都団地2号棟	宮下通13丁目	市営住宅	平成26年	4,968	RC	9	0		新耐震			
○		北彩都団地3号棟	宮下通14丁目	市営住宅	平成28年	4,968	RC	9	0		新耐震			
○		総合防災センター	東光27条8丁目	消防庁舎	平成20年	4,959	RC	4	1		新耐震			
○		神居デイサービスセンター・福祉児童センター・神居団地集会所	神居5条12丁目	複合施設	平成09年	1,469	RC	2	0		新耐震			
○		障害者福祉センター(おびった)	宮前1条3丁目	福祉センター	平成14年	5,692	SRC	4	0		新耐震			
○		新旭川保育所	大雪通7丁目	保育所	昭和56年	847	RC	2	0		新耐震			
○	○	旧豊里小中学校貸付建物(セルフ豊里)	神居町豊里	福祉施設	昭和61年	2,045	RC,S	2	0		新耐震			
○		中央図書館	常磐公園	図書館	平成06年	6,203	RC	4	0		新耐震			
○		科学館(サイバル)	宮前1条3丁目	科学館	平成17年	5,799	RC,S	4	0		新耐震			
○		カムイスキーリンクス	神居町西丘	センターハウス	昭和59年	2,352	RC	3	0		新耐震			
○		石狩川浄水場	末広東2条7丁目	薬注棟	昭和53年	1,045	RC	3	1	○		○		
○		石狩川浄水場	末広東2条7丁目	排水処理棟	昭和53年	2,050	RC	3	1	○		○		
○		下水処理センター	神居町忠和	管理本館	昭和52年	6,913	RC	4	2	○		○		
○		下水処理センター	神居町忠和	焼却棟	平成11年	4,765	S, RC	4	1		新耐震			
○		亀吉雨水ポンプ場	亀吉1条3丁目	管理本館	昭和47年	2,373	RC	4	1	○		○		
○		忠別川浄水場	東神楽町ひじり野北2条6丁目	管理本館	平成14年	2,387	RC	3	1		新耐震			
○		北海道旭川高等支援学校	5条西5丁目	学校	昭和51年	6,504	RC,S	3	0		増築時確認済	○		
○		神居古澤出張所・西神居会館	神居町神居古澤	複合施設	昭和53年	319	W	1	0	○		○		
○		東旭川公民館瑞穂分館	東旭川町瑞穂	公民館	平成07年	130	W	1	0		新耐震			
○		神居公民館上雨紛分館	神居町上雨紛	公民館	平成01年	1,133	W,RC	2	0		新耐震			
○		啓明地区センター	南5条通25丁目	地区センター	平成08年	820	RC	2	0		新耐震			
○		神楽岡地区センター	神楽岡12条2丁目	地区センター	平成10年	830	RC	2	0		新耐震			
○		新旭川地区センター	東6条4丁目	地区センター	平成11年	827	RC	2	0		新耐震			
○		緑が丘住民センター	緑が丘3条3丁目	地域会館	昭和55年	682	RC	2	0	○		○		
○		西神楽市民交流センター	西神楽南2条3丁目	複合施設	平成02年	1,487	RC, S	1	0		新耐震			
○		東旭川農村環境改善センター	東旭川町上兵村	複合施設	平成02年	1,152	RC, S	1	0		新耐震			
○		東鷹栖農村活性化センター	東鷹栖10線16号	農村地域センター	昭和59年	1,344	RC,S,W	1	0		新耐震			
○		東部住民センター	東光5条2丁目	複合施設	昭和58年	1,497	RC, S	2	0		新耐震			
○		北部住民センター	春光5条4丁目	住民センター	昭和60年	1,255	RC,S	2	0		新耐震			
○		永山住民センター	永山7条4丁目	住民センター	昭和62年	1,260	RC,S	2	0		新耐震			
○		神居住民センター	神居2条17丁目	住民センター	平成01年	1,260	RC,S	2	0		新耐震			
○		忠和地区センター	忠和5条5丁目	地区センター	平成04年	810	RC	2	0		新耐震			
○		末広地区センター	末広2条4丁目	地区センター	平成03年	827	RC	2	0		新耐震			
○		豊岡地区センター	豊岡11条3丁目	地区センター	平成03年	803	RC	2	0		新耐震			
○		北星地区センター	旭町2条8丁目	地区センター	平成13年	850	RC	1	0		新耐震			
○		春光台地区センター	春光台3条5丁目	地区センター	平成14年	1,101	RC	2	1		新耐震			
○		末広地域活動センター	末広東2条9丁目	地域活動センター	平成27年	763	RC,W	1	0		新耐震			
○		江丹別若者の郷 若者センター	江丹別町中央	地域活動センター	昭和60年	743	RC	2	0		新耐震			
○		嵐山中央会館	江丹別町嵐山	地域会館	平成8年	492	RC	1	0		新耐震			
○		江丹別市民交流センター	江丹別町中央	複合施設	平成13年	948	RC	1	0		新耐震			
○		旧聖和小学校	西神楽1線18号	避難所	昭和53年	1,555	RC, S	2	0	○		○		

特定建築物	避難所	施設建築物名称	所在地	用途	建築年	延床面積 (㎡)	構造	地上	地下	耐震診断		診断結果		耐震化の方針等
										実施済	未実施	適	不適	
	○	旧千代ヶ岡小学校	西神楽3線25号	避難所	平成9年	2,137	RC,S	2	0	新耐震				
	○	旧雨紛中学校	神居町雨紛	避難所	昭和61年	2,207	RC,S	2	0	新耐震				
	○	旧神居古潭小・中学校	神居町神居古潭	避難所	昭和51年	1,964	RC,S	2	0	増築時確認済	○			
	○	旧旭川第2小学校	東旭川町旭正	避難所	平成4年	2,498	RC, S	2	0	新耐震				
	○	旧旭川第2中学校	東旭川町共栄	避難所	昭和60年	3,167	RC, S	3	0	新耐震				

### 旭川市市有建築物の耐震化の方針

耐震診断の結果、耐震性が不十分と判定された建築物は、建築物の用途、耐震診断の結果等を踏まえながら、耐震改修や建て替えなど、計画的に耐震化の促進に努めます。

診断の年度等が決まっているものや、耐震改修や建て替えなどが決定しているものについては、「耐震化の方針等」欄に個別に記載しています。

ここに記載している市有建築物は、耐震改修促進法第14条第1項に掲げる多数の者が利用する建築物及び指定避難所に限ります(旭川市教育委員会が管理している建築物を除く)。