

旧旭川市立豊田保育所園舎等跡利用募集に関する質問及びこども育成課の回答

○受付日 令和元年10月23日(水)

受付番号	質問内容	こども育成課からの回答内容
1	保育所新築時(昭和44年度)及び増築時(昭和53年度)の各種設計図面はありますか。	ともに平面図, 立面図, 各伏図, 断面詳細図, 建具表などがあります。
2	新築時, 昭和44年度とありますが, 照明器具(蛍光灯)についてPCB等の有無の調査確認はどうなっていますか。	平成25年度に調査を実施し, 2つPCB含有が認められる照明器具がありましたが, その際に該当機器を交換しています。
3	「屋内消火栓設備あり」となっていますが, なぜ必要だったのか。また, 今後は通所の児童福祉施設等として使用された場合, その取扱いはどのようになりますか。	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条第1項に基づき, 必要となっています。 また, 通所の児童福祉施設等として使用された場合については, 募集要項3ページ2(3)の記載のとおり, その事業を所管する部署に確認願います。
4	屋根及び外壁等の塗装について, 最終に塗装を行なったのはいつ頃の年度なのか教えてください。	屋根, 外壁ともに平成22年度に実施しています。