

屋外消火栓設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

用 途	()項		構 造	A B C			
延べ面積	m ²		階 数	地上 階 地階 階			
試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果		
外 観 試 験	水 源	水源の種類・構造					
		水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)			
		吸水障害防止措置		有 ・ 無			
		給 水 装 置		—			
		耐 震 措 置		有 ・ 無			
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所					
		ポ ン プ の 仕 様	製造者名		定格吐出量 L/min		
					定格全揚程 m		
			型式		製造番号		
			電 動 機 の 仕 様	製造者名		種別 型電動機	
						定格電圧 V	
				型式		定格電流 A	
		製造番号		出力 kW			
		ポンプ・電動機	設 置 状 況		—		
			接 地 工 事		種接地		
			配 線		—		
			潤 滑 油		—		
		水温上昇防止 のための逃し 装置	配管・バルブ類		管の呼び A		
オリフィス等			流過口径 mm				
ポンプの性能試験装置の配管・バルブ類			—				

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製		
				水 量	L		
				溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A	
				呼 水 管	管の呼び	A	
				補 給 水 管	管の呼び	A	
				減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極		
		制 御 装 置	設 置 場 所				
			制 御 盤	――			
			予 備 品 等	――			
			接 地 工 事	種接地			
		圧力計・連成計	設 置 位 置	――			
			性 能	級			
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等			
				表 示	――		
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	――		
				構 造	――		
				表 示	――		
			始 動 表 示 灯	――			
			起動用水圧開閉装置	起動用圧力タンク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器		
				タ ン ク の 容 量	L		
		配 管 ・ バ ル ブ 類		管の呼び	A		
		高 架 水 槽 を 用 い る も の	構 造				
			内 容 積 ・ 落 差	m ³ m			
			配 管 ・ バ ル ブ 類	――			
			水 位 計	――			
			圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器		
				内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa		
				自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無		
				配 管 ・ バ ル ブ 類	――		
				水 位 計 ・ 圧 力 計	――		
			耐 震 措 置			有 ・ 無	
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況					
		機 器	配 管	――			
			バ ル ブ 類	――			
			吸 水 管	――			
			フ ー ト 弁	――			
		耐 震 措 置			有 ・ 無		

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源			V		
		非 常 電 源 の 種 類			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池設備		
	消 火 栓 等	消 火 栓	設 置 個 数			—	
			設 置 場 所		————		
			周囲の状況・操作性		————		
			開閉弁の設置位置		床面からの高さ	m	
			ホースの接続口等		————		
			消 火 栓 開 閉 弁		————		
			表 示		————		
		屋 外 消 火 栓 箱	設 置 場 所		————		
			設 置 状 況		————		
			周 囲 の 状 況		————		
			材 質 等		————		
			表 示		————		
		ホ ー ス ・ ノ ズ ル	ホース (結合金具を含む。)		————		
			ホ ー ス 接 続 口		————		
			ノ ズ ル		————		
			結 合 状 態		————		
			収 納 状 態		ホースリール式・折畳等収納式・その他		
	減 圧 措 置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁		
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	ポ ン プ を 用 い る も の	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm	
				自動給水装置作動状況	————		
				呼水槽からの水の補給状況	————		
			制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等	————		
				電源切替時の運転状況	————		
			起 動 装 置 試 験 ・ ポンプ始 動 表 示 試 験	ポンプの起動状況等	————		
				始動表示の点灯状況等	————		
				起動用水圧開閉装置 の作動圧力	設定圧力 作動圧力	MPa MPa	
			ポ ン プ 試 験	運 転 状 況		————	
				※締切り運 転時の状 況	締切揚程		m
					電 圧		V
					電 流		A

④

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 A は主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、B は主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したものと及び C は A 及び B 以外のものをいう。

4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

5 結果の欄には、良否を記入すること。

6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

7 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。