

火気使用器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全点検票

年 月 日

点検実施者
氏 名

点 検 項 目	チェック欄
1 火気使用器具等関係	
(1) 適切な消火器を設置しているか。	
(2) 火気使用器具等は、手入れされているか。	
(3) 火気使用器具等の周囲は、可燃物から適当な距離を保っているか。	
(4) 火気使用器具等は、衝撃若しくは振動で容易に転倒し、又は落下するおそれのないように据え付けているか。	
(5) コンロ等を設置する「床」及び「台」は、不燃性のものを使用しているか。	
(6) カセットコンロ等の調理器具を2台以上並べて使用していないか。	
2 LPガス関係	
(1) ボンベは、安定した場所に設置し、転倒防止措置がされているか。	
(2) ボンベは、直射日光を避け、風通しの良い場所に設置されているか。	
(3) ゴム製ホースは、プロパンガス専用のもを使用しているか。	
(4) ゴム製ホースの接続部は、ホースバンド等で確実に締め付けられているか。	
(5) ゴム製ホースは、ひび割れ・溶解等劣化したものを使用していないか。	
(6) 1本のボンベから2以上の調理機器に接続する場合、分岐ホースごとに開閉弁を設ける等適正な処置がとられているか。	
(7) 使用後は、器具栓だけでなく、元栓も閉じているか。	
3 危険物及び発電機関係	
(1) 危険物を使用する者は、当該危険物の性質等を理解しているか。	
(2) 燃料の保管は、消防法令に適合した金属製容器を使用し、キャップを確実に締めているか。	
(3) 燃料を保管する場合は、火気から十分に離し、直射日光を避け風通しの良い場所で保管しているか。	
(4) 発電機への燃料給油時は、発電機のエンジンを停止して行っているか。	
(5) 必要に応じてロープ等により区画しているか。	
4 電気関係	
(1) 発熱量の高い照明器具等は、可燃物から適当な距離を保っているか。	
(2) 雨水等の水がかかるおそれのある場所に設ける場合は、防水性能を有するものを使用しているか。	
(3) たこ足配線をしていないか。	