

(回答用)

質 疑 応 答 書

令和 7 年 3 月 1 3 日

旭川市長 今 津 寛 介

次の工事（業務）に係る設計図書について質問があったので回答する。

工事（業務）名	神楽小学校暖房設備改修工事		
質 疑 事 項		回 答 事 項	
1 既設暖房温水器（BW－１・BW－２）及び給湯ボイラー（BHW－１）のメーカー・型式を教えてください。図面番号３６で温水器暖房はプラスチックシート等で二重梱包し場外排出する事になっていますので重量等を確認したいためです。 2 図面番号３６の注意事項３．配管保湿剤の除去とありますが、配管エルボの珪藻土処理という考えで宜しいでしょうか？アスベスト含有に伴う処理は図面上では煙道フランジ・ボイラー・配管エルボ（珪藻土）のみとなっているためです。 3 図面番号２４・２５の消火管の更新ですが、床下は全てピットという考えで宜しいでしょうか？（図面番号４８・４９で既設消火管は残置となっているためです。） 4 仮設事務所の電源は既存学校の電源を利用出来ますか？（仮設事務所設置は体育館側になると思います。）		1 暖房機等のメーカーと型式は次の通りです。 BW-1 暖房温水器 ・メーカー：(株)タクマ ・型式：KSL-300AH BW-2 暖房温水器 ・メーカー：(株)タクマ ・型式：KSL-250AH BHW-1 給湯ボイラー ・メーカー：昭和鉄工(株) ・型式：SKT-E 500M 2 お見込みの通りです。 3 お見込みの通りです。 4 仮設事務所の電源については、既存学校の電源を利用することはできません。	
質問年月日		令和7年3月11日	