

(様式第3号)

質 疑 応 答 書

質問年月日

2024 年 6 月 17 日

業務名		積雪状況監視・通報システム構築運用業務	
質 疑 事 項		回 答 事 項	
実施要領 5ページ 第92(1)実施方法 イ に関して 企画提案時は、パソコンやプロジェクタを用いた説明は可能でしょうか。		ヒアリング等の実施に当たっては、プロジェクター、スクリーン、HDMI ケーブル、電源タップをこちらで用意しますので、パソコンを用いたプレゼンテーションが可能です。	
仕様書 1枚目 5. システム概要 (1) システム利用者に関して「除雪委託企業」は何社ありますか。		令和5年度は、市内4地区の除雪業務をそれぞれ共同企業体が受託し、その代表者及び構成員あわせて46社でした。令和6年度以降も同程度の数の企業の参加を想定しています。	
4枚目 9.IoT機器の調達及び設置 (1) ネットワークカメラ ア 必要な解像度はどの程度（具体的な画素数など）を想定されていますか。		ネットワークカメラの解像度については具体的な画素数を想定しているものではありません。これまでの実績等により、映像で積雪、降雪、路面状況などを視認するために必要な解像度等を有したものを提案してください。	
以上です。			

注 あらかじめ電話連絡の上、上記のメールアドレス又はFAX番号へ送信してください。