

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00371769

2024年11月20日

発信課	総務部管財課
担当者	河原 由幸
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 5 4 4 3 (直通)
	F A X 0 1 6 6 - 2 4 - 7 8 3 3
	E-mail kanzai@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [] 会議・説明会 [] その他 [○]
日 程	
発表項目 (行事名)	旭川市第二庁舎（旭川振興公社ビル）のぼや火災の発生について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	令和6年11月19日午後10時40分頃、旭川市第二庁舎（旭川振興公社ビル）東側機械空調室にある空調設備の熱交換器から煙が発生し、熱交換器の表面0.21平方メートルを焼損した事案が発生しました。 この事案による庁舎の利用制限はなく、本市の業務は通常通り行っておりますのでお知らせします。 (事案の詳細) 1 発生時刻 令和6年11月19日（火）午後10時40分頃 2 場 所 旭川市第二庁舎 東側機械空調室内 空調設備の熱交換器 3 経 過 午後10時40分頃、火災報知器が発報。かけつけた警備員が4階に煙が充満していることを確認し、同庁舎1階の南消防署に通報。 その後、南消防署員が各階を確認。2階から6階に白煙が充満していることを確認するも、各階執務室に火元がないため、空調設備を疑い、東側機械空調室にある熱交換器の一部が火元であることを特定し、11月20日午前0時45分頃、消火を確認した。 4 出火原因 建物所有者等において現在、調査中。
添付資料	有 ☐ 無 ☒
報道（取材）に当たってのお願い	
備 考	