

常磐公園プールの一時使用停止について

1 一時使用停止に至った経過について

常磐公園プールについて、多くの方に利用いただく中、プール防水層塗膜の一部が剥離している状況となり、7月25日に幼児用プールで剥離した塗膜に接触することにより切り傷を負ったとの連絡を受け、指定管理者に確認したところ、7月上旬にも一般用プールで同様の事案があったことを確認した。

このため、利用者の安全を確保する観点から塗膜剥離の応急補修をすることとし、8月10日よりプールの使用を一時停止している。

2 一時使用停止期間

(1) 幼児用プール：令和 7 年 8 月 10 日（日）から 8 月 15 日（金）

※ 16 日から 19 日までは営業時間を 18 時までに短縮し営業

(2) 一般用プール：令和 7 年 8 月 10 日（日）から 8 月 19 日（火）予定

3 プール防水槽塗膜剥離状況



幼児用プール
水深45cm



幼児用プール
水深30cm



一般用プール

4 応急補修について

日程：8月11日～13日（3日間）

内容：剥離した部分の塗膜の除去を行い、段差を取った上で剥離部分周辺にシーリング材を塗布する補修を実施。

5 常磐公園プール利用状況

	6月	7月	6・7月 計	6～9月合計
令和5年度	846	4,341	5,187	9,946
令和6年度	1,016	3,542	4,558	8,805
令和7年度	960	4,317	5,277	—

6 今後の対応について

今回は応急補修の措置であるため、9月15日のシーズン終了後、プール槽の状況を確認し、プール槽内の塗装工事の実施など、今後の対応を検討する。