

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の修繕にあたり室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	北部老人福祉センター
建築物所在地	旭川市春光2条7丁目2番1号

測定場所	集会室				指針値
測定物質	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(20℃)
ホルムアルデヒド	56				100
アセトアルデヒド	22				48
トルエン	3				260
エチルベンゼン	2未満				3,800
キシレン	2				200
パラジクロロベンゼン	2未満				240
スチレン	2				220
テトラデカン	2未満				330
採取日	令和3年9月2日				
採取時刻	14:30~15:00				
温度(℃)	24.3				
湿度(%)	49.3				
採取方法	アルデヒド類：DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0L/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに30分間捕集(1.0L/分)				
検査方法	アルデヒド類：固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法				
備考	定量下限値： $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，各物質の濃度は20℃換算 指針値は厚生労働省室内濃度指針値による。				