

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の改修工事にあたり室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	近文市民ふれあいセンター
建築物所在地	旭川市近文町15丁目

測定場所	プール室	(μg/m ³)	(μg/m ³)	(μg/m ³)	(μg/m ³)	指針値 (20℃)
ホルムアルデヒド	3					100
アセトアルデヒド	2					48
トルエン	3					260
エチルベンゼン	2未満					3,800
キシレン	2					870
パラジクロロベンゼン	2未満					240
スチレン	2未満					220
テトラデカン	2未満					330
採取日	平成30年12月21日					
採取時刻	14:00～14:30					
温度(℃)	25.6					
湿度(%)	20.2					
採取方法	アルデヒド類：DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)					
検査方法	アルデヒド類：固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法					
備考	定量下限値：2 μg/m ³ ，各物質の濃度は20℃換算					