

## 室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の工事後の夏期測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	秋月保育園
建築物所在地	旭川市秋月2条2丁目2-21

測定場所	保育室			指針値
測定物質	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
ホルムアルデヒド	48			100
アセトアルデヒド	12			48
トルエン	7			260
エチルベンゼン	4			3,800
キシレン	28			870
パラジクロロベンゼン	18			240
スチレン	22			220
テトラデカン	13			330
採取日	平成25年8月20日			
採取時刻	14:00~14:30			
温度(°C)	28.9			
湿度%	56			
採取方法	ホルムアルデヒド : DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)			
検査方法	ホルムアルデヒド : 固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ法/質量分析法			
備考	定量下限値: $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ , 各物質の濃度は20°C換算			