

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の備品搬入後の測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	旭川市立近文保育所
建築物所在地	旭川市緑町16丁目

測定物質	測定場所			指針値
	近文保育所 乳児棟(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	
ホルムアルデヒド	10			100
アセトアルデヒド	6			48
トルエン	6			260
エチルベンゼン	2未満			3,800
キシレン	2未満			870
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	2未満			220
テトラデカン	3			330
採取日	平成24年1月11日			
採取時刻	13:30~14:00			
温度(°C)	21.5			
湿度%	18			
採取方法	ホルムアルデヒド : DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)			
検査方法	ホルムアルデヒド : 固相吸着/溶媒抽出ー高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出ーガスクロマトグラフ/質量分析法			
備考	定量下限値: 2μ g/m ³ , 各物質の濃度は20°C換算			
担当係	衛生検査課試験検査係			