

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の着工前測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建 築 物 名 称	L A I S Tビル1F左
建 築 物 所 在 地	旭川市東光11条3丁目4-7

測定場所 測定物質		千代田第三 放課後児童クラブ 予定室 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			指針値
ホルムアルデヒド		6			100
アセトアルデヒド		3			48
トルエン		3			260
エチルベンゼン		2未満			3,800
キシレン		4			200
パラジクロロベンゼン		2未満			240
スチレン		2未満			220
テトラデカン		2未満			330
採 取 日		令和8年2月9日			
採 取 時 刻		14:02~14:32			
温 度 (°C)		15.3			
湿 度 (%)		19.4			
採 取 方 法		ア ル デ ヒ ド 類 : DNPHカートリッジに30分間捕集 (1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分間捕集 (1.0ℓ/分)			
検 査 方 法		ア ル デ ヒ ド 類 : 固相吸着／溶媒抽出ー高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着／溶媒抽出ーガスクロマトグラフ／質量分析法			
備 考		定量下限値 : $2\mu\text{g}/\text{m}^3$, 各物質の濃度は20°C換算			