

## 室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の着工前測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	神楽岡第三放課後児童クラブ
建築物所在地	旭川市神楽岡14条3丁目2番11号

測定場所 測定物質	放課後児童クラブ 予定場所 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			指針値
ホルムアルデヒド	3			100
アセトアルデヒド	3			48
トルエン	2未満			260
エチルベンゼン	2未満			3,800
キシレン	2			200
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	2未満			220
テトラデカン	2未満			330
採取日	令和3年2月19日			
採取時刻	14:30~15:00			
温度 (°C)	10.8			
湿度 %	51.3			
採取方法	アルデヒド類 : DNPHカートリッジに30分間捕集 (1.0L/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分捕集 (1.0L/分)			
検査方法	アルデヒド類 : 固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ法/質量分析法			
備考	定量下限値 : $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , 各物質の濃度は20°C換算			