

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の着工前測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	末広北第二放課後児童クラブ
建築物所在地	旭川市末広5条11丁目5番6号

測定場所 測定物質	放課後児童クラブ 予定場所 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			指針値
ホルムアルデヒド	27			100
アセトアルデヒド	17			48
トルエン	2			260
エチルベンゼン	2未満			3,800
キシレン	2			200
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	2未満			220
テトラデカン	4			330
採取日	令和元年7月12日			
採取時刻	14:32~15:02			
温度 (°C)	25.0			
湿度 %	51.0			
採取方法	アルデヒド類 : DNPカカートリッジに30分間捕集 (1.0L/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分捕集 (1.0L/分)			
検査方法	アルデヒド類 : 固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ法/質量分析法			
備考	定量下限値 : $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 各物質の濃度は20°C換算			