

## 室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の什器搬入後の測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	東光第五留守家庭児童会
建築物所在地	旭川市東光18条6丁目5-5

測定場所 測定物質	児童会予定室 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			指針値
ホルムアルデヒド	31			100
アセトアルデヒド	11			48
トルエン	2			260
エチルベンゼン	2未満			3,800
キシレン	3			870
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	2未満			220
テトラデカン	2未満			330
採取日	平成26年11月14日			
採取時刻	14:00~14:30			
温度 (°C)	22.1			
湿度 %	34			
採取方法	ホルムアルデヒド : DNPカカートリッジに30分間捕集 (1.0L/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分捕集 (1.0L/分)			
検査方法	ホルムアルデヒド : 固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ法/質量分析法			
備考	定量下限値 : $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , 各物質の濃度は20°C換算			