

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の改修工事にあたり室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	旭川市立永山南中学校
建築物所在地	旭川市永山町５丁目

測 定 場 所	1階アリーナ				指針値
測 定 物 質	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(2 0℃)
ホルムアルデヒド	1 7				100
アセトアルデヒド	2 未満				48
トルエン	4 未満				260
エチルベンゼン	9 未満				3,800
キシレン	5 未満				200
パラジクロロベンゼン	7 未満				240
スチレン	9 未満				220
テトラデカン	9 未満				330
採 取 日	令和6年11月8日				
採 取 時 刻	14:00～14:30				
温 度 (℃)	1 3 . 4				
湿 度 (%)	3 6 . 2				
採 取 方 法	アル デ ヒ ド類：DNPHカートリッジに 3 0 分間捕集（1.00/分） 揮発性有機化合物：チャコールチューブに 3 0 分間捕集（1.00/分）				
検 査 方 法	アル デ ヒ ド類：固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法				
備 考	定量下限値：各物質により異なる ， 各物質の濃度は2 0℃換算 指針値は厚生労働省室内濃度指針値による。				
担 当	株式会社 ホクカン				