令和元年度（旭川市立小中）学校における室内空気中化学物質濃度測定検査（定期・再検査）結果

※令和元年7月30日からの測定値（8月27日現在）を公表しています。

…今回更新箇所　…測定対象外

R1教室（固有）番号	R1契約ブロック	R1学校整理番号	学校名	住所	階数等	R1教室名 CP＝コンピュータ室（通電状態で測定）	R1定期検査（定期検査による翌年定期検査の対象（予定）は，初回検査で45%以上（ホルムアルデヒド45以上，トルエン117以上，アセトアルデヒド22以上）のもの。）						R1再検査（定期検査による翌年定期検査の対象（予定）は，初回検査で45%以上（ホルムアルデヒド45以上，トルエン117以上，アセトアルデヒド22以上）のもの。）						R1再々検査（定期検査による翌年定期検査の対象（予定）は，初回検査で45%以上（ホルムアルデヒド45以上，トルエン117以上，アセトアルデヒド22以上）のもの。）					
							測定（開始）月日	平均温度（℃）	平均湿度（%）	ホルムアルデヒド（μg/㎥）基準値100	トルエン（μg/㎥）基準値260	アセトアルデヒド（μg/㎥）基準値48	測定（開始）月日	平均温度（℃）	平均湿度（%）	ホルムアルデヒド（μg/㎥）基準値100	トルエン（μg/㎥）基準値260	アセトアルデヒド（μg/㎥）基準値48	測定（開始）月日	平均温度（℃）	平均湿度（%）	ホルムアルデヒド（μg/㎥）基準値100	トルエン（μg/㎥）基準値260	アセトアルデヒド（μg/㎥）基準値48
1	B	1	知新小	8条通13丁目	2F	CP	7月30日	28.3	59.0	70														
2	B	2	日章小	6条通5丁目	1F	CP	7月30日	27.3	70.0	20	<5	7												
3	B	3	朝日小	5条通21丁目	3F	図書	7月30日	30.4	60.0	104			8月7日	30.1	52.0	116			8月19日	27.6	58.0	95		
4	B	5	大有小	旭町1条6丁目	3F	CP	7月30日	30.3	53.0	72	<5	17												
5	B	7	正和小	大雪通8丁目	2F	CP	8月5日	31.6	52.0	61	<5	12												
6	B	8	春光小	末広1条1丁目	3F	CP	8月1日	30.0	63.0	54														
7	B	10	高台小	春光台4条4丁目	1F	CP	8月1日	26.3	80.0	17	<5	<6												
8	C	11	近文小	緑町17丁目	2F	CP	7月30日	29.8	59.2	57	11	43												
9	B	12	東五条小	東5条5丁目	3F	CP	8月5日	34.9	45.0	175	9	25	8月16日	29.3	53.0	98								
10	C	14	新町小	4条西3丁目	3F	CP	7月30日	31.5	32.8	91														
11	B	15	東町小	豊岡3条1丁目	3F	CP	7月30日	34.1	49.0	121			8月7日	33.8	49.0	110			8月19日	30.2	51.0	84		
12	B	16	大町小	大町1条1丁目	1F	講堂	7月30日	26.9	73.0	70		10												
13	B	16	大町小	大町1条1丁目	3F	CP	7月30日	29.6	63.0	41	6	12												
14	B	17	新富小	新富2条2丁目	1F	アリーナ	8月5日	28.6	61.0	190			8月16日	26.6	64.0	123			8月22日	22.7	61.0	57		
15	C	18	神居小	神居4条6丁目	3F	CP	7月30日	31.3	46.7	42	10	44												
16	C	20	富沢小	神居町富沢132	1F	CP(多目的)	8月6日	27.9	40.2	56														
17	C	21	台場小	神居町台場274	1F	アリーナ	7月30日	28.9	62.2	43														
18	C	21	台場小	神居町台場274	2F	CP	7月30日	28.5	63.5	148	12	53	8月6日	29.7	40.0	82		12						
19	C	22	江丹別小中	江丹別町中央	2F	視聴覚（CP）	7月30日	28.1	61.9	71														
20	C	23	嵐山小中	江丹別町嵐山143	2F	CP	7月30日	29.3	48.4	88		54	8月6日	30.6	52.6			80	8月19日	26.8	58.7			8
21	B	25	永山東小	永山町13丁目	2F	CP	8月5日	30.1	57.0	42														
22	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	職員室	8月9日	25.2	50.1	13	<4	6												
23	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	保健室	8月6日	25.1	64.0	29	5	19												
24	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	特支学級2	8月6日	26.0	60.2	25	<4	12												
25	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	図書室	8月6日	23.7	75.0	17	6	10												
26	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	CP	8月6日	25.1	67.8	14	<4	5												
27	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	放送室	8月6日	26.1	66.2	35	<4	9												
28	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	1F	スタジオ	8月6日	24.5	72.1	37	4	8												
29	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	2F	図工教室	8月6日	29.8	49.0	18	5	13												
30	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	2F	音楽教室	8月6日	28.8	52.4	17	8	18												
31	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	2F	普通教室1	8月6日	27.6	54.7	20	6	14												
32	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	2F	アリーナ	8月6日	27.8	57.5	47	93	46												
33	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	2F	放送機材室	8月6日	27.4	29.1	48	35	33												
34	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	3F	理科教室	8月6日	29.9	47.3	15	<4	8												
35	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	3F	普通教室4	8月6日	28.0	51.6	16	5	8												
36	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	4F	家庭科室	8月6日	29.9	48.3	19	<4	9												
37	A	27	旭川小	東旭川南1条6丁目	4F	普通教室1	8月6日	28.8	57.6	19	<4	11												
38	A	28	旭川第1小	東旭川町米原713	2F	CP（図書）	8月6日	31.1	43.4	189			8月20日	25.2	49.6	93								
39	A	29	旭川第2小	東旭川町旭正236	2F	CP	7月30日	29.5	56.1	104			8月6日	31.1	49.7	59								
40	A	30	旭川第3小	東光8条8丁目	2F	会議室	7月30日	29.4	63.7	31	<4	29												
41	A	30	旭川第3小	東光8条8丁目	2F	CP	7月30日	29.7	54.0	40	4	28												
42	A	31	旭川第5小・桜岡中	東旭川町東桜岡72	2F	CP	8月6日	29.7	49.8	46														
43	A	32	千代田小	東光8条3丁目	1F	CP	8月6日	27.4	61.3	66														
44	C	34	神楽小	神楽5条8丁目	3F	CP	8月6日	31.8	37.2	111			8月19日	25.4	53.4	50								
45	C	35	西神楽小	西神楽北2条3丁目	2F	CP	8月6日	31.0	52.1	132	10	27	8月16日	28.3	57.9	75								
46	C	36	西御料地小	西御料1条2丁目	1F	アリーナ	8月6日	28.7	53.3	77														
47	C	36	西御料地小	西御料1条2丁目	2F	CP	8月6日	30.6	48.8	66	12	13												
48	C	37	神楽岡小	神楽岡14条3丁目	4F	CP	8月6日	29.9	36.9	39	4	13												
49	C	38	北光小	旭町1条16丁目	3F	CP	7月30日	31.6	40.7	94	19	49	8月6日	32.1	46.8			6						
50	A	39	東栄小	東光4条6丁目	2F	CP	8月6日	31.3	49.2	31	<4	10												
51	B	40	近文第1小	東鷹栖3線10号	1F	音楽	8月1日	27.1	73.0	28														
52	B	40	近文第1小	東鷹栖3線10号	2F	図書	8月1日	29.1	68.0	36														
53	B	40	近文第1小	東鷹栖3線10号	2F	CP	8月1日	29.0	65.0	32	6	<6												
54	B	41	近文第2小	東鷹栖4線16号	2F	CP	8月5日	30.7	53.0	98		14												
55	B	42	末広小	末広6条2丁目	3F	CP	8月1日	29.6	62.0	6	<5	<6												
56	B	43	愛宕小	豊岡8条6丁目	2F	CP	7月30日	29.1	64.0	37	6	8												
57	C	44	緑が丘小	緑が丘3条4丁目	1F	留守家庭児童会室	8月6日	28.5	49.0	56														
58	C	44	緑が丘小	緑が丘3条4丁目	2F	CP	8月6日	32.8	36.0	75														
59	A	46	東光小	東光17条6丁目	2F	CP	8月6日	29.8	49.7	48														
60	C	48	忠和小	忠和4条4丁目	2F	普通（3-2）	8月6日	31.2	33.5	73														
61	C	48	忠和小	忠和4条4丁目	2F	CP	8月6日	29.8	40.2	113			8月19日	28.2	51.6	91								
62	C	51	緑新小	神楽岡4条5丁目	1F	ランチルーム	8月6日	28.8	38.2	61														
63	C	51	緑新小	神楽岡4条5丁目	2F	CP	8月6日	30.4	37.6	126			8月16日	27.9	56.1	45								
64	A	52	愛宕東小	豊岡7条9丁目	2F	CP	8月6日	35.4	35.1	42														
65	B	102	光陽中	豊岡3条1丁目	3F	CP	8月5日	30.3	51.0	45	6	6												
66	C	103	北星中	住吉5条1丁目	3F	CP	8月6日	33.9	40.1	114	6	22	8月19日	27.8	55.2	86								
67	B	104	中央中	10条通11丁目	3F	CP	7月30日	31.2	58.0	7	12	<6												
68	B	105	六合中	末広3条2丁目	3F	CP	8月1日	32.9	55.0	53		<6												
69	C	106	北門中	錦町15丁目	3F	CP	7月30日	29.8	48.0	43	11	44												
70	C	106	北門中	錦町15丁目	1F	会議室	7月30日	26.8	65.0	40	12	40												

令和元年度（旭川市立小中）学校における室内空気中化学物質濃度測定検査（定期・再検査）結果

※令和元年7月30日からの測定値（8月27日現在）を公表しています。

…今回更新箇所　　…測定対象外

R1教室（固有）番号	R1契約ブロック	R1学校整理番号	学校名	住所	階数等	R1教室名 CP＝コンピュータ室 （通電状態で測定）	R1定期検査 （定期検査による翌年定期検査の対象（予定）は，初回検査で45%以上（ホルムアルデヒド45以上，トルエン117以上，アセトアルデヒド22以上）のもの。）						R1再検査 （定期検査による翌年定期検査の対象（予定）は，初回検査で45%以上（ホルムアルデヒド45以上，トルエン117以上，アセトアルデヒド22以上）のもの。）						R1再々検査 （定期検査による翌年定期検査の対象（予定）は，初回検査で45%以上（ホルムアルデヒド45以上，トルエン117以上，アセトアルデヒド22以上）のもの。）					
							測定（開始）月日	平均温度（℃）	平均湿度（%）	ホルムアルデヒド（μg/㎥） 基準値100	トルエン（μg/㎥） 基準値260	アセトアルデヒド（μg/㎥） 基準値48	測定（開始）月日	平均温度（℃）	平均湿度（%）	ホルムアルデヒド（μg/㎥） 基準値100	トルエン（μg/㎥） 基準値260	アセトアルデヒド（μg/㎥） 基準値48	測定（開始）月日	平均温度（℃）	平均湿度（%）	ホルムアルデヒド（μg/㎥） 基準値100	トルエン（μg/㎥） 基準値260	アセトアルデヒド（μg/㎥） 基準値48
71	A	107	東光中	東光8条2丁目	3F	CP	8月6日	29.4	45.5	15	7	8												
72	C	108	神居中	神居4条5丁目	3F	CP	8月6日	32.3	38.6	64														
73	B	111	永山中	永山7条19丁目	1F	アリーナ	8月5日	29.4	54.0	89														
74	B	111	永山中	永山7条19丁目	2F	CP	8月5日	31.0	47.0	25	<5	<6												
75	C	115	神楽中	神楽6条12丁目	2F-3	普通（3-3）	8月6日	32.9	21.3	35														
76	C	115	神楽中	神楽6条12丁目	3F	CP	8月6日	29.7	39.8	41	6	7												
77	C	116	西神楽中	西神楽南2条4丁目	1F	CP	8月6日	30.8	43.9	72	5	16												
78	B	117	東鷹栖中	東鷹栖4条5丁目	1F	CP	8月5日	30.3	53.0	95	<5	14												
79	C	120	緑が丘中	緑が丘3条4丁目	3F	CP	8月6日	30.8	38.7	84														
80	B	121	春光台中	春光台5条3丁目	2F	CP	8月5日	33.0	45.0	87	<5	13												
81	C	123	神居東中	神居4条19丁目	3F	普通（1-2）	8月6日	29.7	41.5			13												
82	C	123	神居東中	神居4条19丁目	2F	CP	8月6日	30.8	43.8	38	3	9												
83	B	124	広陵中	末広2条7丁目	3F	CP	8月1日	31.8	57.0	66	6	7												
84	A	125	東明中	東光16条7丁目	2F	CP	8月6日	31.1	48.0	44														
85	C	127	忠和中	忠和1条4丁目	2F	CP	8月6日	30.3	42.3	74	19	20												

旭川市教育委員会　学校教育部学校保健課（保健担当）作成