

令和8年度学校における室内空气中化学物質濃度測定検査業務(定期・再検査)結果

※令和8年7月29日からの測定値(8月17日現在)を公表しています。

測定対象外

R8 教室 (固有) 番号	R8 契約 ブロッ ク	R8 学校 整理 番号	学校名	住所	階数等	R8教室名 CP=コンピュータ室 (通電状態で測定)	R8定期検査 (定期検査による翌年定期検査の対象(予定)は、 初回検査で基準値の1/2(ホルムアルデヒド50、 トルエン130、アセトアルデヒド24)を超えた教室等)					
							測定 (開始) 月日	平均 温度 (℃)	平均 湿度 (%)	ホルム アルデヒド (μg/m ³) 基準値100	トルエン (μg/m ³) 基準値260	アセト アルデヒド (μg/m ³) 基準値48
1	B	2	日章小	6条通5丁目	1F	体育館	8月4日	27.0	58.9	51		
2	B	3	朝日小	5条通21丁目	3F	図書室	8月4日	28.6	40.1	90		
3	B	5	大有小	旭町1条6丁目	1F	アリーナ	8月6日	29.2	52.3	64	<4	12
4	B	12	東五条小	東5条5丁目	3F	CP	8月4日	31.2	38.5	82		
5	B	13	向陵小	住吉5条1丁目	1F	保健室	8月6日	26.7	51.4	28	<4	18
6	B	13	向陵小	住吉5条1丁目	1F	多目的教室	8月6日	27.2	46.8	26	<4	17
7	A	15	東町小	豊岡3条1丁目	3F	多目的教室	8月4日	29.2	40.2	59		
8	A	15	東町小	豊岡3条1丁目	2F	準備室	8月4日	27.5	41.3	49		
9	A	19	雨紛小	神居町雨紛380	1F	屋内体育館	7月30日	22.5	58.6			8
10	B	25	永山西小	永山7条11丁目	1F	特支学級	8月6日	26.0	24.4	4	<4	20
11	B	25	永山西小	永山7条11丁目	2F	多目的教室2	8月6日	27.9	46.6	6	<4	14
12	B	25	永山西小	永山7条11丁目	2F	図書室	8月6日	27.6	48.8	3	<4	15
13	B	25	永山西小	永山7条11丁目	3F	図画工作教室	8月6日	29.4	44.8	3	<4	10
14	B	25	永山西小	永山7条11丁目	3F	普通教室	8月6日	29.7	48.9	8	<4	10
15	B	28	旭川第5小 ・桜岡中	東旭川町東桜岡72	2F	CP	8月6日	29.0	45.6	57		
16	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	2F	図書室	7月29日	25.0	52.6			15
17	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	2F	放送室	7月29日	25.7	49.4			16
18	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	2F	多目的教室2	7月29日	25.5	49.2			12
19	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	3F	家庭科室	7月29日	25.9	51.1			11
20	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	3F	図画工作教室	7月29日	26.1	49.0			11
21	A	32	西神楽小	西神楽北2条3丁目	2F	CP	7月30日	25.2	50.8	35		
22	A	33	西御料地小	西御料1条2丁目	1F	アリーナ	7月30日	23.0	55.3	36		
23	A	33	西御料地小	西御料1条2丁目	1F	図画工作準備室	7月30日	23.4	62.4	64		
24	B	37	近文第1小	東鷹栖3線10号	1F	保健室	8月6日	25.6	57.4			18
25	A	40	愛宕小	豊岡8条6丁目	1F	アリーナ	7月29日	23.2	54.1	27		10
26	A	42	神居東小	神居1条17丁目	1F	アリーナ	8月4日	26.3	52.4	22	<4	14

R8教室 (固有)番号	R8契約 ブロック	R8学校 整理番号	学校名	住所	階数等	R8教室名 OP=コンピュータ室 (通電状態で測定)	R8定期検査 (定期検査による翌年定期検査の対象(予定)は、 初回検査で基準値の1/2(ホルムアルデヒド50、 トルエン130、アセトアルデヒド24)を超えた教室等)					
							測定 (開始) 月日	平均 温度 (℃)	平均 湿度 (%)	ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値100	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値260	アセト アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値48
27	A	43	東光小	東光17条6丁目	1F	アリーナ	8月4日	26.9	55.7	37	<4	17
28	B	46	永山南小	永山9条6丁目	1F	アリーナ	8月4日	28.3	47.6	27	<4	11
29	B	47	末広北小	末広5条11丁目	1F	アリーナ	8月6日	29.8	45.4	65	<4	18
30	A	48	緑新小	神楽岡4条5丁目	1F	ランチルーム	7月30日	24.0	54.6	57		
31	A	50	共栄小	豊岡2条10丁目	1F	用務員作業室	7月29日	25.3	56.9			18
32	A	50	共栄小	豊岡2条10丁目	1F	保健室	7月29日	24.9	51.1			13
33	A	102	光陽中	豊岡3条1丁目	1F	アリーナ	8月6日	29.3	44.2	65	<4	18
34	B	111	旭川中	東旭川南1条6丁目	1F	アリーナ	8月6日	29.3	45.8	19	<4	13
35	A	114	西神楽中	西神楽南2条4丁目	1F	アリーナ	7月30日	23.2	58.2	39	<4	10
36	B	119	春光台中	春光台5条3丁目	1F	アリーナ	8月6日	29.7	42.8	23	<4	17
37	B	119	春光台中	春光台5条3丁目	2F	保健室	8月6日	28.2	48.9	20	<4	16
38	A	121	神居東中	神居4条19丁目	3F	生徒会室	7月30日	25.0	51.0	50		
39	A	124	愛宕中	豊岡8条10丁目	1F	すこやか教室	7月29日	25.0	49.1	39		20

旭川市教育委員会 学校教育部学校保健課(保健担当)作成