

令和8年度学校における室内空气中化学物質濃度測定検査業務(定期・再検査)結果

※令和8年7月29日からの測定値(8月5日現在)を公表しています。

…今回更新箇所 …測定対象外

R8教室 (固有)番号	R8契約 ブロック	R8学校 整理番号	学校名	住所	階数等	R8教室名 CP=コンピュータ室 (通電状態で測定)	R8定期検査 (定期検査による翌年定期検査の対象(予定)は、 初回検査で基準値の1/2(ホルムアルデヒド50、 トルエン130、アセトアルデヒド24)を超えた教室等)						R8再検査 (定期検査による翌年定期検査の対象(予定)は、 初回検査で基準値の1/2(ホルムアルデヒド50、 トルエン130、アセトアルデヒド24)を超えた教室等)					
							測定 (開始) 月日	平均 温度 (℃)	平均 湿度 (%)	ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値100	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値260	アセト アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値48	測定 (開始) 月日	平均 温度 (℃)	平均 湿度 (%)	ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値100	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値260	アセト アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 基準値48
1	B	2	日章小	6条通5丁目	1F	体育館	8月4日			○								
2	B	3	朝日小	5条通21丁目	3F	図書室	8月4日			○								
3	B	5	大有小	旭町1条6丁目	1F	アリーナ	8月6日			○	○	○						
4	B	12	東五条小	東5条5丁目	3F	CP	8月4日			○								
5	B	13	向陵小	住吉5条1丁目	1F	保健室	8月6日			○	○	○						
6	B	13	向陵小	住吉5条1丁目	1F	多目的教室	8月6日			○	○	○						
7	A	15	東町小	豊岡3条1丁目	3F	多目的教室	8月4日			○								
8	A	15	東町小	豊岡3条1丁目	2F	準備室	8月4日			○								
9	A	19	雨紛小	神居町雨紛380	1F	屋内体育館	7月30日	22.5	58.6			8						
10	B	25	永山西小	永山7条11丁目	1F	特支学級	8月6日			○	○	○						
11	B	25	永山西小	永山7条11丁目	2F	多目的教室2	8月6日			○	○	○						
12	B	25	永山西小	永山7条11丁目	2F	図書室	8月6日			○	○	○						
13	B	25	永山西小	永山7条11丁目	3F	図画工作教室	8月6日			○	○	○						
14	B	25	永山西小	永山7条11丁目	3F	普通教室	8月6日			○	○	○						
15	B	28	旭川第5小 ・桜岡中	東旭川町東桜岡72	2F	CP	8月6日			○								
16	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	2F	図書室	7月29日	25.0	52.6			15						
17	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	2F	放送室	7月29日	25.7	49.4			16						
18	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	2F	多目的教室2	7月29日	25.5	49.2			12						
19	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	3F	家庭科室	7月29日	25.9	51.1			11						
20	A	30	豊岡小	豊岡10条3丁目	3F	図画工作教室	7月29日	26.1	49.0			11						
21	A	32	西神楽小	西神楽北2条3丁目	2F	CP	7月30日	25.2	50.8	35								
22	A	33	西御料地小	西御料1条2丁目	1F	アリーナ	7月30日	23.0	55.3	36								
23	A	33	西御料地小	西御料1条2丁目	1F	図画工作準備室	7月30日	23.4	62.4	64								
24	B	37	近文第1小	東鷹栖3線10号	1F	保健室	8月6日					○						
25	A	40	愛宕小	豊岡8条6丁目	1F	アリーナ	7月29日	23.2	54.1	27		10						
26	A	42	神居東小	神居1条17丁目	1F	アリーナ	8月4日		54.1	○	○	○						
27	A	43	東光小	東光17条6丁目	1F	アリーナ	8月4日			○	○	○						
28	B	46	永山南小	永山9条6丁目	1F	アリーナ	8月4日			○	○	○						
29	B	47	末広北小	末広5条11丁目	1F	アリーナ	8月6日			○	○	○						
30	A	48	緑新小	神楽岡4条5丁目	1F	ランチルーム	7月30日	24.0	54.6	57								
31	A	50	共栄小	豊岡2条10丁目	1F	用務員作業室	7月29日	25.3	56.9			18						
32	A	50	共栄小	豊岡2条10丁目	1F	保健室	7月29日	24.9	51.1			13						
33	A	102	光陽中	豊岡3条1丁目	1F	アリーナ	8月6日			○	○	○						
34	B	111	旭川中	東旭川南1条6丁目	1F	アリーナ	8月6日			○	○	○						
35	A	114	西神楽中	西神楽南2条4丁目	1F	アリーナ	7月30日	23.2	58.2	39	<4	10						
36	B	119	春光台中	春光台5条3丁目	1F	アリーナ	8月6日			○	○	○						
37	B	119	春光台中	春光台5条3丁目	2F	保健室	8月6日			○	○	○						
38	A	121	神居東中	神居4条19丁目	3F	生徒会室	7月30日	25.0	51.0	50								
39	A	124	愛宕中	豊岡8条10丁目	1F	すこやか教室	7月29日	25.0	49.1	39		20						