

煙突内部アスベスト断熱材劣化及び措置状況について

※措置済み

No.	学校名	設置場所	設置年	※注 劣化状況	措置状況
1	春光小学校	校舎	S61	通常	平成30年11月改修済
2	北鎮小学校	校舎	S57	通常	平成30年11月改修済
3	近文小学校	体育館	S54	著しい劣化	平成30年11月改修済
4	向陵小学校	給食	S60	著しい劣化	平成30年9月措置済(煙突切替)
5	向陵小学校	校舎	S59	通常	平成30年11月改修済
6	旭川第3小学校	体育館	S56	通常	平成30年11月改修済
7	六合中学校	校舎	H1	通常	平成30年11月改修済
8	六合中学校	体育館	H4	著しい劣化	平成30年11月改修済
9	西神楽中学校	体育館	S59	通常	平成30年11月改修済
10	東鷹栖中学校	談話室	S59	やや劣化	平成30年9月措置済(塞ぎ込み)
11	永山南中学校	体育館	S58	通常	平成30年11月改修済
12	旧千代ヶ岡小学校	校舎	H9	劣化	令和元年5月措置済(塞ぎ込み)
13	知新小学校	校舎	S46	劣化	令和元年11月改修済
14	知新小学校	給食	H3	通常	令和元年11月改修済
15	青雲小学校	体育館	S62	やや劣化	令和元年11月改修済
16	正和小学校	校舎	S50	劣化	令和元年11月改修済
17	春光小学校	給食室	S61	通常	令和元年11月改修済
18	春光小学校	体育館	S63	やや劣化	令和元年11月改修済
19	富沢小学校	体育館	S63	やや劣化	令和元年11月改修済
20	旭川小学校	校舎	S47	やや劣化	令和元年12月解体済
21	旭川第1小学校	体育館	H1	やや劣化	令和元年11月改修済
22	西神楽小学校	体育館	S59	やや劣化	令和元年11月改修済
23	東栄小学校	校舎	S45	やや劣化	令和3年10月解体済
24	緑が丘小学校	校舎	S52	劣化	令和元年11月改修済
25	東光小学校	体育館	S51	劣化	令和元年11月改修済
26	光陽中学校	体育館	S57	やや劣化	令和元年11月改修済
27	東鷹栖中学校	校舎	H3	やや劣化	令和元年11月改修済
28	東鷹栖中学校	体育館	S59	通常	令和元年11月改修済
29	啓北中学校	校舎	S51	劣化	令和元年11月改修済
30	春光台中学校	校舎	S54	やや劣化	令和元年11月改修済
31	東明中学校	体育館	S61	やや劣化	令和元年11月改修済
32	忠和中学校	校舎	H1	やや劣化	令和元年11月改修済
33	富沢ふれあいの家	研修施設	H2	やや劣化	令和元年11月措置済(固化)

※措置済み

No.	学校名	設置場所	設置年	※注 劣化状況	措置状況
34	大有小学校	体育館	S59	通常	令和2年12月改修済
35	東五条小学校	校舎	H3	通常	令和2年10月改修済
36	向陵小学校	体育館	S60	通常	令和2年10月改修済
37	東町小学校	校舎	S61	通常	令和2年10月改修済
38	大町小学校	校舎	H3	通常	令和2年10月改修済
39	雨紛小学校	校舎	S54	通常	令和2年10月改修済
40	永山東小学校	体育館	S61	通常	令和2年10月改修済
41	旧旭川第2小学校	校舎	H4	通常	令和2年11月措置済(塞ぎ込み)
42	近文第2小学校	校舎	S57	通常	令和2年10月改修済
43	緑新小学校	校舎	S58	通常	令和2年11月改修済
44	緑新小学校	体育館	S58	通常	令和2年11月改修済
45	愛宕東小学校	校舎	S60	通常	令和2年10月改修済
46	共栄小学校	校舎	S62	通常	令和2年10月改修済
47	江丹別小中学校	体育館	S59	通常	令和2年10月改修済
48	旧旭川第2中学校	体育館	S61	通常	令和2年11月措置済(塞ぎ込み)
49	西神楽中学校	体育館	S59	通常	令和2年10月改修済
58	千代田小学校	体育館	H8	通常	令和3年10月改修済
50	神楽小学校	校舎	S62	通常	令和3年9月改修済
51	西御料地小学校	体育館	S60	通常	令和3年9月改修済
59	明星中学校	体育館	H6	通常	令和3年10月改修済
60	北星中学校	校舎	S62	通常	令和3年10月改修済
61	北星中学校	体育館	S63	通常	令和3年10月改修済
52	北門中学校	校舎	S56	通常	令和3年9月改修済
53	第5小学校・桜岡中学校	体育館	S63	通常	令和3年9月改修済
54	旭川中学校	校舎	S56	通常	令和3年9月改修済
55	神居東中学校	体育館	S57	通常	令和3年9月改修済
56	広陵中学校	校舎	S59	通常	令和3年9月改修済
57	愛宕中学校	校舎	S63	通常	令和3年9月改修済

※注

劣化状況		劣化状況の考え方
通常	劣化が認められない状態	—
やや劣化	断熱材の毛羽立ち・亀裂等が認められるが軽微である状態	点検頻度を上げて経過の観察を進めるもの。 (気中濃度測定による非飛散状況を確認しながら、今後の改修工事等を検討するもの。)
劣化	断熱材に部分的に欠けがあり、全体的にざらついている状態	
著しい劣化	断熱材が落下している等著しい損傷がある状態	即時使用を中止し、措置(封じ込め、除去、代替設備への切替等)を行うべきもの。