

施 工 状 況 確 認 表

補助対象者

設置場所の住所

検 査 項 目	チ ェ ッ ク ポ イ ン ト	欄
1 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場排水が流入していないか。	
4 柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか。	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形のおそれはないか。	
6 かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 浄化槽の水平状況	水平に保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気性ろ床槽のろ材及びばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	

様式第 9 号

検 査 項 目	チェックポイント	欄
11 ばっ気装置，逆洗装置及び汚泥移送装置の変形，破損固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に方寄りはないか。	
12 消毒設備の変形，破損及び固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置，稼働状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	
	ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
	ポンプが 2 台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプの取外しが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
14 ブローアの設置，稼働状況	防振対策が行われているか。	
	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
<p data-bbox="304 1547 847 1576">上記のとおり確認したことを証します。</p> <p data-bbox="427 1659 639 1688">年 月 日</p> <p data-bbox="427 1715 703 1744">担当浄化槽設備士名</p> <p data-bbox="411 1771 847 1800">(浄化槽設備士免許状交付番号)</p> <p data-bbox="1177 1715 1206 1744">㊞</p>		