

廃棄物焼却施設維持管理記録
 (旭川市近文清掃工場)

令和6年10月

1. 搬入量

家 庭 系 一 般 廃 棄 物	3,668.49 t
事 業 系 一 般 廃 棄 物	2,852.88 t

*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
 *事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

3. 運転データ

項 目		単 位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備 考
焼 却 処 理 量		t	3,420.86	4,143.15	7,564.01				
ガ ス 温 度	炉 出 口	℃	1,020	1,011					
	集 じ ん 器 入 口	℃	175	175					
一 酸 化 炭 素		ppm	4.0	3.0					
排 ガ ス 測 定 値 (注1)	塩 化 水 素	ppm	7	14			令和6年9月20日 令和6年9月20日	令和6年10月15日 令和6年10月15日	1号炉 2号炉
	窒 素 酸 化 物	ppm	70	88			同上	同上	
	硫 黄 酸 化 物	ppm	4	5			〃	〃	
	ば い じ ん	mg/m3N	4未満	3未満			〃	〃	
	水 銀	μ g/m3N	8.3	0.0007			〃	〃	
	タ ー イ オ キ シ ン 類	ng-TEQ/m3N	0.0014	0.00013			令和6年8月28日 令和6年8月29日	令和6年10月15日 令和6年10月15日	1号炉 2号炉
熱しやく減量(注2)		%	0.74				令和6年10月1日	令和6年10月11日	1号炉
				0.75			令和6年10月1日	令和6年10月11日	2号炉

* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値
 * (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉 別	除 去 日	備 考
1号炉		
2号炉		

*ボイラ水管部に付着したばいじんはスートブローにより1日に1回以上処理している。
 *バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。