

廃棄物焼却施設維持管理記録
 （旭川市近文清掃工場）

令和6年 5月

1. 搬入量

家 庭 系 一 般 廃 棄 物	3,357.10 t
事 業 系 一 般 廃 棄 物	2,577.89 t

* 家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
 * 事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

3. 運転データ

項 目		単 位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の得られた年月日	備 考
焼 却 処 理 量		t	1,446.10	3,856.00	5,302.10				
ガ ス 温 度	炉 出 口	℃	1,016	1,023					
	集 じん 器 入 口	℃	186	174					
一 酸 化 炭 素		ppm	6.0	3.0					
排 ガ ス 測 定 値 (注1)	塩 化 水 素	ppm	23	23			令和6年5月1日 令和6年5月1日	令和6年5月23日 令和6年5月23日	
	窒 素 酸 化 物	ppm	87	96			同上	同上	
	硫 黄 酸 化 物	ppm	11	12			〃	〃	
	ば い じ ん	mg/m3N	3未満	3未満			〃	〃	
	水 銀	μ g/m3N	0.04未満	0.04未満			〃	〃	
	タ ` イ オ キ シ ン 類	ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%	1.17				令和6年5月2日	令和6年5月20日	
				1.2			令和6年5月2日	令和6年5月20日	

* （注1） 煙突ガス採取口より採取し、分析した値
 * （注2） 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉 別	除 去 日	備 考
1号炉	令和6年5月7・8日	1号バグフィルタ・冷却塔内部点検
2号炉		

* ボイラ水管部に付着したばいじんはスートブローにより1日に1回以上処理している。
 * バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。