

廃棄物焼却施設維持管理記録  
 （旭川市近文清掃工場）

令和7年 5月

1. 搬入量

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 家 庭 系 一 般 廃 棄 物 | 3,218.76 t |
| 事 業 系 一 般 廃 棄 物 | 2,660.77 t |

\* 家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物  
 \* 事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

3. 運転データ

| 項 目                    |                 | 単 位        | 1号炉      | 2号炉      | 合計       | 平均 | 試料採取<br>年月日          | 測定結果の得られ<br>た年月日       | 備 考 |
|------------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----|----------------------|------------------------|-----|
| 焼 却 処 理 量              |                 | t          | 1,426.64 | 3,774.02 | 5,200.66 |    |                      |                        |     |
| ガ ス 温 度                | 炉 出 口           | ℃          | 988      | 1,020    |          |    |                      |                        |     |
|                        | 集 じん 器 入 口      | ℃          | 181      | 174      |          |    |                      |                        |     |
| 一 酸 化 炭 素              |                 | ppm        | 4.0      | 3.0      |          |    |                      |                        |     |
| 排 ガ ス<br>測 定 値<br>(注1) | 塩 化 水 素         | ppm        | 7.7      | 15       |          |    | 令和7年5月7日<br>令和7年5月7日 | 令和7年5月21日<br>令和7年5月21日 |     |
|                        | 窒 素 酸 化 物       | ppm        | 84       | 99       |          |    | 同上                   | 同上                     |     |
|                        | 硫 黄 酸 化 物       | ppm        | 1        | 6        |          |    | 〃                    | 〃                      |     |
|                        | ば い じ ん         | mg/m3N     | 0.001未満  | 0.001未満  |          |    | 〃                    | 〃                      |     |
|                        | 水 銀             | μ g/m3N    | 0.10未満   | 0.07未満   |          |    | 〃                    | 〃                      |     |
|                        | タ ー イ オ キ シ ン 類 | ng-TEQ/m3N |          |          |          |    |                      |                        |     |
| 熱しゃく減量(注2)             |                 | %          | 0.97     |          |          |    | 令和7年5月1日             | 令和7年5月16日              |     |
|                        |                 |            |          | 0.99     |          |    | 令和7年5月1日             | 令和7年5月16日              |     |

\*（注1）煙突ガス採取口より採取し、分析した値  
 \*（注2）灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

| 炉 別 | 除 去 日 | 備 考 |
|-----|-------|-----|
| 1号炉 |       |     |
| 2号炉 |       |     |

\* ボイラ水管部に付着したばいじんはスートブローにより1日に1回以上処理している。  
 \* バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。