

廃棄物焼却施設維持管理記録
(旭川市近文清掃工場)

令和8年1月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	2,699.03 t
事業系一般廃棄物	2,543.56 t

*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物

*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉	令和8年1月14日	1号炉排ガス処理設備清掃
2号炉		

*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。

*バグフィルターのばいじんは自動運転により隨時処理している。

3. 運転データ

項目	単位	1号炉	2号炉	合計	平均	試料採取年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量	t	640.03	3,993.04	4,633.07				
ガス温度	炉出口	°C	996	1,015				
	集じん器入口	°C	171	175				
	一酸化炭素	ppm	4.0	4.0				
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm	25	15		1号炉:令和8年1月6日 2号炉:令和8年1月7日	1号炉:令和8年1月27日 2号炉:令和8年1月27日	
	窒素酸化物	ppm	53	52		同上	同上	
	硫黄酸化物	ppm	7	2		〃	〃	
	ばいじん	mg/m ³ N	1未満	1未満		〃	〃	
	水銀	μg/m ³ N	0.0022	0.09		〃	〃	
	タノイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.0025	0.00023		1号炉:令和8年1月6日 2号炉:令和8年1月7日	1号炉:令和8年2月3日 2号炉:令和8年2月3日	
熱しやすく減量(注2)	%	0.58	0.52			1号炉:令和8年1月5日 2号炉:令和8年1月5日	1号炉:令和8年1月15日 2号炉:令和8年1月15日	

* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値

* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--