

廃棄物焼却施設維持管理記録  
(旭川市近文清掃工場)

令和8年2月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	2,312.05 t
事業系一般廃棄物	2,293.80 t

\*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物  
\*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉		
2号炉		

\*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。  
\*バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	試料採取年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t		3,769.42	3,769.42				1号炉全日停炉
ガス温度	炉出口	℃		1,032					
	集じん器入口	℃		177					
一酸化炭素		ppm		2.0					
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm							
	窒素酸化物	ppm							
	硫黄酸化物	ppm							
	ばいじん	mg/m <sup>3</sup> N							
	水銀	μg/m <sup>3</sup> N							
タールイオキシソ類		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N							
熱しやく減量(注2)		%		0.53			令和8年2月13日	令和8年2月24日	2号炉

\* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値  
\* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--