

廃棄物焼却施設維持管理記録
(旭川市近文清掃工場)

令和8年3月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	2,776.17 t
事業系一般廃棄物	2,564.95 t

*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉		
2号炉	令和8年3月16日	2号炉排ガス処理設備清掃

*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。
*バグフィルターのはいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	試料採取年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t	3,362.04	1,620.83	4,982.87				
ガス温度	炉出口	℃	1,026	1,033					
	集じん器入口	℃	180	178					
一酸化炭素		ppm	6	4					
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm	4.8	17			令和8年3月6日 令和8年3月6日	令和8年3月17日 令和8年3月17日	1号炉 2号炉
	窒素酸化物	ppm	85	64			同上	同上	同上
	硫黄酸化物	ppm	3	2			〃	〃	〃
	ばいじん	mg/m3N	1	1			〃	〃	〃
	水銀	μg/m3N							
	タールイオキシソ類	ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%	0.14	0.28			令和8年3月9日 令和8年3月9日	令和8年3月23日 令和8年3月19日	1号炉 2号炉

* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値
* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--