

廃棄物焼却施設維持管理記録
(旭川市近文清掃工場)

令和8年 5月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	3,000.12 t
事業系一般廃棄物	2,462.12 t

*家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物

*事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉	令和8年5月12日	1号炉排ガス処理設備清掃
2号炉		

*ボイラ水管部に付着したばいじんはストブローにより1日に1回以上処理している。

*バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	試料採取年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t	1,504.75	3,762.98	5,267.73				
ガス温度	炉出口	℃	996	1,012					
	集じん器入口	℃	183	173					
一酸化炭素		ppm	8.0	2.0					
排ガス測定値 (注1)	塩化水素	ppm	13	14			令和8年5月1日 令和8年5月1日	令和8年5月21日 令和8年5月21日	
	窒素酸化物	ppm	85	86			同上	同上	
	硫黄酸化物	ppm	9	7			〃	〃	
	ばいじん	mg/m ³ N	1未満	1未満			〃	〃	
	水銀	μg/m ³ N	0.06	0.0012			〃	〃	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N							
熱しゃく減量(注2)		%	0.39				令和8年5月1日	令和8年5月11日	
				0.66			令和8年5月1日	令和8年5月11日	

* (注1) 煙突ガス採取口より採取し、分析した値

* (注2) 灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録

--