

施設	点検箇所	点検項目	点検頻度	日付																														特記事項	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
浸出水処理施設	砂ろ過設備	砂ろ過器	水位の確認	稼働時																															
			透視度の確認	稼働時																															
			ポンプの稼働状況	稼働時																															
			差圧計の確認	稼働時																															
			内部砂流動の確認	稼働時																															
			エアリフト管の状況	稼働時																															
			エア量の確認	稼働時																															
		エア圧力の確認	稼働時																																
		コンプレッサー	稼働時																																
	除湿装置	除湿装置の稼働状況	稼働時																																
		除湿装置内圧力の確認	稼働時																																
	消毒・放流槽	処理水ピット	ポンプの稼働状況	稼働時													○	○	○	○															
		処理水の状況	稼働時																																
		塩素混和槽	発泡状況	稼働時																															
	放流槽	固形塩素剤の充填状況の確認	稼働時																																
		放流水の状況	稼働時																																
	薬品注入設備	薬品注入量の確認	稼働時																																
		ポンプの稼働状況	稼働時																																
	薬品注入設備	薬品タンク	流量調整	稼働時																															
		薬品タンク	残余量の確認	稼働時																															
			補充使用量の確認、記録	稼働時																															
	薬品注入設備	攪拌機の稼働状況	稼働時																																
		薬注配管等	漏れの有無	稼働時																															
	汚泥処理設備	汚泥ピット	ポンプの稼働状況	稼働時																															
			汚泥濃度の確認	稼働時																															
			汚泥堆積状況の確認	稼働時																															
		汚泥濃縮槽	かき寄せ機の稼働状況	稼働時																															
			汚泥濃度の確認	稼働時																															
		汚泥貯留槽	汚泥引抜ポンプの稼働状況	稼働時																															
			攪拌機の稼働状況	稼働時																															
			汚泥濃度の確認	稼働時																															
		汚泥脱水機	汚泥供給ポンプの稼働状況	稼働時																															
			供給汚泥量調整	稼働時																															
			運転開始時及び終了時の確認	稼働時																															
汚泥ホッパ		脱水ケーキ含水率状況	稼働時																																
		汚泥供給量の確認	稼働時																																
脱水助剤自動溶解装置		分離液のSS混入状況	稼働時																																
	脱水ホッパ	脱水ケーキ搬出	稼働時																																
給排水設備	脱水機運転時運転開始	稼働時																																	
	配管設備	薬注量の確認	稼働時																																
各機器	給排水設備	脱水助剤の貯留状況	稼働時																																
		ポンプの稼働状況	1回/日																																
		配管設備	漏れ、配管の異常振動、配管詰まりの有無の確認	1回/日																															
		各機器	ポンプの吐出圧、振動、騒音	稼働時																															
			タンクの漏水	稼働時																															
	弁の漏水、振動		稼働時																																
計器の作動、指示	稼働時																																		
水中ポンプの点検	稼働時																																		
電気設備	スケール除去、オイル交換、グリースアップ	稼働時																																	
	各機器の異常	1回/日																																	
その他	電気設備	漏電、絶縁測定、その他ケーブル等劣化計測、継電器等リレー試験、機器	1回/年																																
		暖房ヒーターの異常(冬期使用時)	1回/日																																
	その他	換気扇の異常	稼働時																																
		照明器具の異常	稼働時																																
		灯油タンク、オイルサーバー、配管の異常	稼働時																																
		消防設備の異常	稼働時																																
水量	水量	放流水固形塩素剤の充填状況の確認	稼働時																																
		浸出水量	1回/日																																
	水量	原水流量	稼働時																																
		放水量	稼働時																																
		返流量	稼働時																																
		汚泥供給量	稼働時																																
汚泥搬出量	稼働時																																		

点検の結果の表示: ○ :異常なし × :異常あり △ :修理補修