

[illegible]

別冊2-1

浸出水処理施設点検表(2)

中園廃棄物最終処分場

令和 6 年 7 月度

施設	点検箇所	点検項目	点検頻度	日付																															特記事項
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
浸出水処理施設	砂ろ過設備	砂ろ過器	水位の確認																																
			透視度の確認																																
			ポンプの稼働状況																																
			差圧計の確認																																
			内部砂流動の確認																																
			エアークリフト管の状況																																
			エアークリフト管の状況																																
		コンプレッサー	コンプレッサーの稼働状況																																
			空気槽圧力の確認																																
	除湿装置	除湿装置の稼働状況																																	
		除湿装置内圧力の確認																																	
	消毒・放流槽	処理水ピット	ポンプの稼働状況																																
			処理水の状況																																
		塩素混和槽	発泡状況																																
		固形塩素剤の充填状況の確認																																	
	放流槽	放流水の状況																																	
			発泡状況																																
	薬品注入設備	薬注ポンプ	薬品注入量の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			流量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		薬品タンク	残存量の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			補充使用量の確認、記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			攪拌機の稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	薬注配管等	漏れの有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	汚泥処理設備	汚泥ピット	ポンプの稼働状況																																
				汚泥濃度の確認																															
				汚泥堆積状況の確認																															
		汚泥濃縮槽	かき寄せ機の稼働状況																																
				汚泥濃度の確認																															
				汚泥引抜ポンプの稼働状況																															
		汚泥貯留槽	攪拌機の稼働状況																																
				汚泥濃度の確認																															
				汚泥供給ポンプの稼働状況																															
		汚泥脱水機	供給汚泥量調整																																
			運転開始時及び終了時の確認																																
			脱水ケーキ含水率状況																																
	汚泥ホッパ	汚泥供給量の確認																																	
			分離液のSS混入状況																																
			脱水ケーキ搬出																																
	脱水助剤自動溶解装置	脱水機運転時運転開始							○							○							○								○				
			薬注量の確認																																
			脱水助剤の貯留状況																																
	給排水設備	ポンプの稼働状況	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	配管設備	漏れ、配管の異常振動、配管詰まりの有無の確認	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
各機器	各機器	ポンプの吐出圧、振動、騒音	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		タンクの漏水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		弁の漏水、振動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		計器の作動、指示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		水中ポンプの点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		スケール除去、オイル交換、グリースアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電気設備	各機器の異常	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	漏電、絶縁測定、その他ケーブル等劣化計測、継電器等リレー試験、機器	1回/年																																	
その他	その他	暖房ヒーターの異常(冬期使用																																	