

○廃止後の浸出水水質検査（年2回実施）

検査項目等	単位	許容限度 (法定基準)	8 月	2 月	備 考
採取月日			8月19日		
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	60以下※ (〃)	18.0		
浮遊物質量 (SS)	mg/L	60以下※ (〃)	28		

※ ＜参考＞廃止前の放流水の許容限度