

浸出水処理施設点検表(1)

施設	点検箇所		点検項目	点検頻度	日付																														特記事項		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
排水施設集	接続人孔		水量	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			濁り、色、におい	1回/週					○																												
	防火水槽		水質(電気伝導度、pH)	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			水質(地下水環境基準)	1回/年																								○									
浸出水集排水施設	浸出水集排水管		浸出水集排水管出口での水量	随時																																	
			浸出水集排水管内の状況	必要時																																	
	吸水人孔		吸水人孔の水位	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			ゲートの作動状況	随時																																	
			接続人孔の水量																																		
			人孔内部のコンクリート面のクラック、剥離、劣化																																		
			人孔内部の防食工のはがれ																																		
			人孔内部VUφ50の目詰り																																		
	浸出水導水管		No.1～No.3接続人孔での流下水量	随時																																	
			浸出水導水管の出水口の水量	必要時																																	
			浸出水導水管の状況																																		
処理施設ガス	埋立層中のガス抜き設備		埋立ガス温度	2回/年																																	
			埋立ガス量																																		
			埋立ガス組成																																		
			埋立ガス組成(メタン、酸素、硫化水素)	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			浸出水の水質pH,BOD,COD,SS,T-N,Cl ⁻	1回/月																																	
環境監視施設	モニタリング施設		地下水監視井戸(防火水槽)の水位	4回/年 (春,夏,秋,冬)																																	
			処理水監視池、地下水監視池の構造	随時																																	
			地下水位計、地下水流量計	計測時																																	
			風向・風力計、温度計、降雪・雨量計																																		
浸出水処理施設	流入・調整設備	浸出水調整池，調整池ポンプ井，浸出水着水井戸	亀裂，漏水の確認	1回/日	○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○			
			落ち葉などの除去		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			浸出水貯留状況(腐敗の有無)		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			ポンプの稼働状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			堆積物の除去		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			原水配管の目詰まり状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
	原水槽，汚水計量槽	攪拌，発泡状況 ポンプの稼働状況 原水配管の目詰まり状況 スカム発生状況 目盛板の確認	攪拌，発泡状況	1回/日	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			ポンプの稼働状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			原水配管の目詰まり状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			スカム発生状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			目盛板の確認		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			反応槽，凝集槽，フロック形成槽		フロックの形成状況	1回/日	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○
	pHの確認	○	○		○		○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○			
	薬品注入量	○	○		○		○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○			
	攪拌機の稼働状況(スケーリング)	○	○		○		○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○			
	沈殿槽	上澄水濃度 浮遊物混入 かき寄せ機の稼働状況 スカム発生状況 ポンプの稼働状況	上澄水濃度	1回/日	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			浮遊物混入		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			かき寄せ機の稼働状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			スカム発生状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			ポンプの稼働状況		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			中和槽		pHの確認	1回/日	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○
	薬品注入量	○	○		○		○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○			
	攪拌機の稼働状況	○	○		○		○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○			
	加温槽	温度の確認	1回/日	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		
	生物処理設備	BOD酸化槽，再ばっ気槽	ばっ気状態	1回/日	○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	
			混合液の色相		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○											

点検結果の表示: ○ : 異常なし × : 異常あり △ : 修理補修