

施設	点検箇所		点検項目	点検頻度	日付																														特記事項		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
排水施設集	接続人孔	水量	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		濁り、色、におい	1回/週																																		
	防火水槽	水質(電気伝導度、pH)	常時	○																																	
		水質(地下水環境基準)	1回/年																																		
浸出水集排水施設	浸出水集排水管	浸出水集水管出口での水量	随時																																		
		浸出水集水管内の状況	必要時																																		
	吸水人孔	吸水人孔の水位	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		ゲートの作動状況	随時																																		
		接続人孔の水量																																			
		人孔内部のコンクリート面のクラック、剥離、劣化																																			
		人孔内部の防食工の目詰め																																			
	浸出水導水管	No.1～No.3接続人孔での流下水量	随時																																6/14 実施		
		浸出水導水管の出水口の水量																																	6/14 実施		
		浸出水導水管の状況	必要時																																		
埋立ガス	埋立層中のガス抜き設備	埋立ガス温度	2回/年																																		
		埋立ガス量																																			
		埋立ガス組成																																			
		埋立ガス組成(メタン、酸素、硫化水素)	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		浸出水の水質pH,BOD,COD,SS,T-N,COD	1回/月																																		
環境監視施設	モニタリング施設	地下水監視井戸(防火水槽)の水位	4回/年 (春,夏,秋,冬)																															5/28実施			
		処理水監視池、地下水監視池の構造	随時																																		
		地下水位計、地下水流量計																																			
		風向・風力計、温度計、降雪・雨量計	計測時																																		
浸出水処理施設	流入・調整設備	浸出水調整池, 調整池ポンプ井, 浸出水着水井戸	亀裂, 漏水の確認	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			落ち葉などの除去		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			浸出水貯留状況(腐敗の有無)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			ポンプの稼働状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6/11 2系調整池No.1ポンプサーマルトリップの為引上げ及び異物除去
			堆積物の除去		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		原水配管の目詰まり状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		原水槽, 汚水計量槽	攪拌, 発泡状況	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポンプの稼働状況		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	原水配管の目詰まり状況		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	スカム発生状況		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	目盛板の確認		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	カルシウム除去設備	反応槽, 凝集槽, フロック形成槽	フロックの形成状況	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			pHの確認		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			薬品注入量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		沈殿槽	攪拌機の稼働状況(スケーリング)	1回/日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

点検結果の表示: ○ : 異常なし × : 異常あり △: 修理補修