

公表の対象となる違反がある防火対象物一覧

管轄消防署所	防火対象物名	所在地	違反内容	違反場所	公表日	その他
消防本部 予防指導課	リサイクル&リペア生活館 倉庫センター	旭川市豊岡14条8丁目14番地80ほか	屋内消火栓設備未設置	防火対象物全体	平成29年5月31日	着工届受理
消防本部 予防指導課	谷内ビル(蕎麦雪屋)	旭川市3条通7丁目329番地2	自動火災報知設備未設置	地上1階から地上5階まで	平成31年1月7日	