

建物被害状況チェックシート

避難所名：_____

点検実施日時：_____月_____日_____時_____分

点検実施者名：_____

次の質問の該当するところに○を付ける。

質 問	該当項目
1 隣接する建物が傾き，避難所の建物に倒れ込む危険性はあるか？	A いいえ B 傾いている感じがする C 倒れ込みそうである
2 建物周辺に地すべり，がけ崩れ，地割れ，噴砂・液状化などが生じたか？	A いいえ B 生じた C ひどく生じた
3 建物が沈下したか？ あるいは，建物周囲の地面が沈下したか？	A いいえ B 沈下した C ひどく沈下した
4 建物が傾斜したか？	A いいえ B 傾斜しているような感じがする C 明らかに傾斜した
5 外部の柱や壁にひび割れがあるか？	A ない又は髪の毛程度のひび割れがある B 比較的大きなひび割れが入っている C 大きなひび割れが多数あり，鉄筋が見える
6 外壁タイル・モルタルなどが落下したか？	A いいえ B 落下しかけている，落下している
7 床が壊れたか？	A いいえ B 少し傾斜している，下がっている C 大きく傾斜している，下がっている
8 内部のコンクリートの柱，壁にひび割れがあるか？	A ない又は髪の毛程度のひび割れがある B 比較的大きなひび割れが入っている C 大きなひび割れが多数あり，鉄筋が見える
9 建具やドアが壊れたか？	A いいえ B 建具・ドアが動かない C 建具・ドアが壊れた

10 天井，照明器具が落下したか？	A いいえ B 落下しかけている C 落下した
11 その他，目についた被害 (例：塀が傾いた，水・ガスが漏れている，家具が倒れたなど)	

【 判定基準 】

1 質問1～10を集計する。

A	B	C

2 必要な対応を取る。

- ◎ C の答えが一つでもある場合は，『危険』。
施設内へは立ち入らず，本部事務局（防災班）へ報告し，他の避難所への移動等，必要な対応の指示を待つ。
- ◎ B の答えが一つでもある場合は，『要注意』。
施設内へは立ち入らず，本部事務局（防災班）へ報告し，他の避難所への移動等，必要な対応の指示を待つ。状況によっては応急的な補強を行う等，必要な措置を取り使用することがある。
- ◎ A のみの場合
危険箇所に注意し，施設を使用する。
- ※ 余震により被害が進んだと思われる場合は，再度チェックシートで被災状況を点検する。
- ※ このチェックシートによる判断は，あくまで臨時的なものであるので，本部事務局（防災班）へ連絡する。

3 危険と認められる場合については，貼り紙をするなどして立入禁止とする。