1229060 - 31

水質検査結果書

No. S2500601-001

旭川市長　今津　寛介　様

2025年7月16日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目13番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 [redacted]

受付日	2025年7月1日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月1日	時刻	10時　19分
天候	曇	温度	気　温 18.7 ℃　　水　温 15.1 ℃
検査期間	2025年7月1日　～	2025年7月8日	
採水者	[redacted]	試料名	原水
施設名	共栄浄水場		
採水場所	着水井		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1229060 - 31

水質検査結果書

No. S2500602-001

旭川市長　今津　寛介　様

2025年7月16日

建築物飲料水検査業　北海道22水第8号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第144号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 [redacted]

受付日	2025年7月1日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月1日	時刻	11時　15分
天候	曇	温度	気　温 20.0 ℃　　水　温 13.4 ℃
検査期間	2025年7月1日　～	2025年7月8日	
採水者	[redacted]	試料名	原水
施設名	新開浄水場		
採水場所	着水井		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1229060 - 31

水質検査結果書

No. S2500603-001

旭川市長　今津　寛介　様

2025年7月16日

建築物飲料水検査業　北海道22水第3号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目13番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 [redacted]

受付日	2025年7月1日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月1日	時刻	10時　52分
天候	曇	温度	気　温 28.5 ℃　　水　温 15.3 ℃
検査期間	2025年7月1日　～	2025年7月8日	
採水者	[redacted]	試料名	原水
施設名	神華浄水場		
採水場所	沈殿池		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1229060 - 31

水質検査結果書

No. S2500604-001

旭川市長　今津　寛介　様

2025年7月16日

建築物飲料水検査業　北海道22水第8号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目8番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 [redacted]

受付日	2025年7月1日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月1日	時刻	12時　35分
天候	晴	温度	気　温 31.3 ℃　　水　温 13.9 ℃
検査期間	2025年7月1日　～	2025年7月8日	
採水者	[redacted]	試料名	原水
施設名	春日浄水場		
採水場所	着水井		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1229060 - 31

水質検査結果書

No. S2500605-001

旭川市長　今津　寛介　様

2025年7月16日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目13番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 [redacted]

受付日	2025年7月1日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月1日	時刻	11時　43分
天候	曇	温度	気　温 22.1 ℃　　水　温 9.1 ℃
検査期間	2025年7月1日　～	2025年7月8日	
採水者	[redacted]	試料名	原水
施設名	共有地浄水場		
採水場所	沈砂池		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104