1229060 - 31

水質検査結果書

No. S2400811-001

旭川市長　今津　寛介　様

2024年8月20日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第344号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目８番19号
株式会社　第一岸本臨床検査センター　苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年8月5日	受付方法	当方採取
採取日	2024年8月5日	時刻	13時　45分
天候	晴	温度	気　温 21.5 ℃　　水　温 18.3 ℃
検査期間	2024年8月5日　～	2024年8月19日	
採水者	神埜　哲	試料名	原水
施設名	共栄浄水場		
採水場所	着水井		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
		－以下余白－					

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104