

令和元年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設)

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果		補足説明/記事	
			測定場所	測定理由	測定日	測定結果	補足説明/記事		
学校教育部	学校施設課	1	神居東小学校						
			1階保健室	改修前	H31/4/17	OK			
					改修後	R1/10/4	OK		
		2	末広北小学校						
			1階教材室	改修前	H31/4/19	OK			
				改修後	R1/8/16	NG	ホルムアルデヒド(学校教材存置のまま測定)		
				改修後	R1/8/29	NG	再測定1(ホルムアルデヒド(学校教材存置のまま測定))		
				改修後	R1/9/5	OK	再測定2(学校教材搬出後測定)		
		3	永山南小学校						
			2階家庭科準備室	改修前	H31/4/19	OK			
					改修後	R1/9/6	OK		
		4	旭川中学校						
			保健室	改修後	R1/9/20	OK			