

令和6年度 揮発性有機化合物(VOC)等の測定結果一覧

(学校施設を除く施設)

所管部	所管課	通し番号	建築物名称			測定結果	補足説明/記事
			測定場所	測定理由	測定日		
子育て支援部	こども育成課	1	かんのテナント				
			陵雲第三放課後児童クラブ予定室	什器搬入後	R6.4.2	OK	
観光スポーツ部	スポーツ施設整備課	2	花咲スポーツ公園陸上競技場				
			新役員室	改修前	R6.6.20	OK	
			新役員室	改修後	R7.3.4	OK	
			新放送室	新築完了	R7.3.4	NG	トルエンNG
			新放送室	新築完了	R7.3.12	NG	トルエンNG
			新放送室	新築完了	R7.3.18	NG	トルエンNG
			新放送室	新築完了	R7.3.25	OK	
消防本部	総務課	3	南消防署				
			仮眠室	改修前	R6.6.20	OK	
			仮眠室	改修後	R6.12.27	OK	
建築部	市営住宅課	4	忠和団地2号棟				
			住戸	改修後	R7.2.27	OK	
		5	忠和団地4号棟				
			住戸	改修後	R7.2.27	OK	
		6	忠和団地5号棟				
			住戸	改修後	R7.2.26	OK	
		7	忠和団地6号棟				
			住戸	改修後	R7.2.26	OK	
		8	忠和団地8号棟				
			住戸	改修後	R7.2.27	OK	
9	忠和団地9号棟						
	住戸	改修後	R7.2.26	OK			
市民生活部	市民生活課	10	旭川聖苑				
			1階 待合ホール	改修前	R6.11.15	OK	
			1階 待合ホール	改修後	R7.1.23	OK	