

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	カムイスキーリンクス
建築物所在地	旭川市神居町西丘

測定場所 測定物質	山頂レストハウス ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				指針値 (20℃)
ホルムアルデヒド	13				100
アセトアルデヒド	5				48
トルエン	2				260
エチルベンゼン	2未満				3,800
キシレン	2未満				200
パラジクロロベンゼン	2未満				240
スチレン	2未満				220
テトラデカン	2未満				330
採 取 日	令和2年7月29日				
採 取 時 刻	14:00 - 14:30				
温 度 (℃)	23.1				
湿 度 (%)	60.1				
採 取 方 法	ア ル デ ヒ ド 類:DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0L/分) 揮発性有機化合物:チャコールチューブに30分間捕集(1.0L/分)				
検 査 方 法	ア ル デ ヒ ド 類:固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物:固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ／質量分析法				
備 考	定量下限値:2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 各物質の濃度は20℃換算				