

室内空气中化学物質の測定結果について

花咲スポーツ公園陸上競技場の増築ほか工事に当たって、室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。測定結果は、次の表のとおりで、厚生労働省で定める揮発性有機化合物の室内濃度指針値以下でした。

建築物名称	花咲スポーツ公園陸上競技場
建築物所在地	花咲町4丁目

測定場所 測定物質	放送室 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]				指針値
ホルムアルデヒド	48				100
アセトアルデヒド	19				48
トルエン	45				260
エチルベンゼン	12				3,800
キシレン	15				200
パラジクロロベンゼン	110				240
スチレン	5				220
テトラデカン	5				330
採取日	令和6年6月19日				
採取時刻	14:00~14:30				
温度(°C)	27.6				
湿度(%)	47.1				
備考	定量下限値：2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、各物質の濃度は20°C換算				